

令和5年長与町庁舎外16施設電力需給 施設別概要書

別添資料1

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力量等		
	施設名	所在地	供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (kw)※1	予定使用電力量 (kwh)※2	力率 (%)
1	長与小学校	長与町嬉里郷659番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	263	322,447	100
2	洗切小学校	長与町平木場郷151番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	110	131,011	100
3	長与南小学校	長与町高田郷1196番地80	交流3相3線式	6,000	6,000	60	182	142,139	100
4	長与北小学校	長与町斉藤郷370番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	129	108,554	100
5	高田小学校	長与町高田郷2207番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	110	102,323	100
6	長与中学校	長与町丸田郷194番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	155	143,777	100
7	高田中学校	長与町高田郷1912番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	86	120,722	100
8	長与第二中学校	長与町吉無田郷322番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	100	83,295	100
9	共同調理場	長与町高田郷1196番地80	交流3相3線式	6,000	6,000	60	104	137,816	100
10	高田保育所	長与町高田郷2047番地3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	54	67,316	100
11	町民文化ホール	長与町吉無田郷73番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	316	165,191	100
12	長与町民体育館	長与町岡郷614番地4	交流3相3線式	6,000	6,000	60	83	131,154	100
13	長与町図書館	長与町嬉里郷636	交流3相3線式	6,000	6,000	60	88	93,723	100
14	ふれあい広場	長与町岡郷1474番地8	交流3相3線式	6,000	6,000	60	121	38,512	100
15	丸田荘	長与町丸田郷157番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	61	99,365	100
16	ふれあいセンター	長与町高田郷2005番地3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	87	94,739	100
17	長与町庁舎	長与町嬉里郷659番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	264	546,859	100
	全体			-	-	-	2,313	2,528,943	-

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別添資料2とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州管内の旧一般電気事業者が定める標準供給条件による。