

■別紙1:照明器具リスト

長与小学校

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	長与小学校	1フロア外倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
2	長与小学校	1フロア下駄箱	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	5	10
3	長与小学校	1フロア下駄箱	低天井用	非常灯	1	1	1
4	長与小学校	1フロア屋内倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
5	長与小学校	1フロアメインルーム	低天井用	非常灯	3	1	3
6	長与小学校	1フロアメインルーム	-	防雨型ブラケット φ300	12	1	12
7	長与小学校	1フロアメインルーム	100W	GX53ランプ	12	1	12
8	長与小学校	1フロアメインルーム	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
9	長与小学校	1フロアメインルーム	FHT32	ダウンライト φ150	12	1	12
10	長与小学校	1フロア控室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
11	長与小学校	1フロア控室	低天井用	非常灯	1	1	1
12	長与小学校	1フロア控室	FHT32	ダウンライト φ150	1	1	1
13	長与小学校	1フロア控室	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
14	長与小学校	1フロア控室	100W	GX53ランプ	1	1	1
15	長与小学校	1フロア2F控室	低天井用	非常灯	2	1	2
16	長与小学校	1フロア2F控室	FHT32	ダウンライト φ150	1	1	1
17	長与小学校	1フロア2F控室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
18	長与小学校	1フロア事務室	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	2	1	2
19	長与小学校	1フロア事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
20	長与小学校	1フロア2F渡り廊下	-	トラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	6	2	12
21	長与小学校	1フロア2F渡り廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
22	長与小学校	1フロア2F渡り廊下	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	4	1	4
23	長与小学校	1フロアホール	低天井用	非常灯	4	1	4
24	長与小学校	1フロアホール	FHT32	ダウンライト φ150	12	1	12
25	長与小学校	1フロアホール	FL20	直管型蛍光灯 20形	12	6	72
26	長与小学校	1フロアホール	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
27	長与小学校	1フロア2F渡り廊下階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
28	長与小学校	1フロア男女、多目的トイレ	FHT32	ダウンライト φ150	2	1	2
29	長与小学校	1フロア男女、多目的トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	5	2	10
30	長与小学校	1フロア男女、多目的トイレ	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
31	長与小学校	1フロア男女、多目的トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
32	長与小学校	2フロア男女、多目的トイレ	FL15W	直感型蛍光灯 15形	1	1	1
33	長与小学校	1フロア2F卓球場	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
34	長与小学校	1フロア2F卓球場	100W	GX53ランプ	1	1	1
35	長与小学校	1フロア2F卓球場	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
36	長与小学校	1フロア2F卓球場	FL20	トラフ型 20形 防雨・防湿タイプ	5	1	5
37	長与小学校	1フロア2F卓球場	FL20	直管型蛍光灯 20形	5	1	5
38	長与小学校	1フロア2F卓球場	HF32	直管型蛍光灯 40形	54	1	54
39	長与小学校	1フロア2F放送室	低天井用	非常灯	1	1	1
40	長与小学校	1フロア2F放送室	FHT32	ダウンライト φ150	1	1	1
41	長与小学校	1フロア2F放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
42	長与小学校	1フロア運動会倉庫	低天井用	非常灯	1	1	1
43	長与小学校	1フロア運動会倉庫	FL20	トラフ型 20形 防雨・防湿タイプ	2	1	2
44	長与小学校	1フロア運動会倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
45	長与小学校	1フロア放送室側倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
46	長与小学校	1フロア放送室側倉庫	低天井用	非常灯	1	1	1

交換方式	LED照明						
	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	12	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR40-B	-	-	-	6	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	6	防水
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形 (電源内臓)	EL-CB20111B	昼白色	-	1.2	4	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	4	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	72	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T-N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	トラフ型 20形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR20-B	昼白色	2,000	12.7	5	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	5	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	55	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	トラフ型 20形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR20-B	昼白色	2,000	12.7	2	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-

長与小学校

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
47	長与小学校	1フロア放送室側倉庫	FHT32	ダウンライトφ150	1	1	1
48	長与小学校	1フロア放送室側倉庫	-	防雨型ブラケットφ300	1	1	1
49	長与小学校	1フロア放送室側倉庫	100W	GX53ランプ	1	1	1
50	長与小学校	1フロア外回り、軒下	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
51	長与小学校	1フロア外回り、軒下	FHT32	ダウンライトφ150 防湿	4	1	4
52	長与小学校	1フロア外回り、軒下	-	ダウンライトリニューアルプレートφ175-φ150	4	1	4
53	長与小学校	1フロア外回り、軒下	FCL30	シーリングライト	2	1	2
54	長与小学校	1フロア外回り、軒下	-	-	2	1	2
55	長与小学校	1フロア外回り、軒下	-	防雨型ブラケット20形	1	1	1
56	長与小学校	1フロア外回り、軒下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
57	長与小学校	1フロア外回り、軒下	-	防雨型ブラケット	2	1	2
58	長与小学校	1フロア外回り、軒下	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
59	長与小学校	1フロア外回り、軒下	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
60	長与小学校	1フロア機械室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
61	長与小学校	1フロア倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
62	長与小学校	1フロアホール	JE(非常灯用ハロゲン)30	非常灯	8	1	8
63	長与小学校	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-

LED照明 交換方式	LED照明						
	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケットφ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(152NM)AHN	昼白色	1,580	11.5	4	防水
器具交換	ダウンライトリニューアルプレートφ175-φ150	DLRP17-15	-	-	-	4	-
器具交換	LEDシーリングライト 軒下用	EL-WC0600NAHN	昼白色	630	7.5	2	防水
器具交換	LEDシーリングライト専用リニューアルプレート	EL-X0121	-	-	-	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
器具交換	非常灯 特高天井用 直付形φ160	EL-CB31114B	昼白色	-	1.6	8	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

洗切小学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	洗切小学校	1F職員室	HF32	直管型蛍光灯 40形	10	2	20
2	洗切小学校	1F男子更衣室、消耗品倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
3	洗切小学校	1F給湯室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
4	洗切小学校	1F校長室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
5	洗切小学校	1F保健室	HF32	直管型蛍光灯 40形	5	2	10
6	洗切小学校	1F保健室	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
7	洗切小学校	1F保健室	100W	GX53ランプ	2	1	2
8	洗切小学校	1F保健室	-	防雨型ブラケット	1	1	1
9	洗切小学校	1F保健室	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
10	洗切小学校	1F1F廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
11	洗切小学校	1F1F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	17	1	17
12	洗切小学校	1F1F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	6	4	24
13	洗切小学校	1F放送室、支援室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
14	洗切小学校	1F放送室、支援室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
15	洗切小学校	1F放送室、支援室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
16	洗切小学校	1F階段1	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
17	洗切小学校	1F階段2	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
18	洗切小学校	1F階段3	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
19	洗切小学校	1F児童出入口	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	1	12
20	洗切小学校	1F和室	-	防雨型ブラケット	1	1	1
21	洗切小学校	1F和室	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
22	洗切小学校	1F和室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
23	洗切小学校	1F和室	FL15	キッチン灯	1	1	1
24	洗切小学校	1F和室	FCL30	シーリングライト	1	2	2
23	洗切小学校	1F和室	60W	電球 E26 60形	1	1	1
25	洗切小学校	1F倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
26	洗切小学校	1F男子、女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
27	洗切小学校	1F男子、女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
28	洗切小学校	1F男子、女子便所	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
29	洗切小学校	1F男子、女子便所	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
30	洗切小学校	1F階段下倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
31	洗切小学校	1F倉庫②	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
32	洗切小学校	1F倉庫③	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
33	洗切小学校	1F軒下	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	4	16
34	洗切小学校	1F軒下	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
35	洗切小学校	1F軒下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
36	洗切小学校	1F外トイレ	-	防雨型ブラケット	3	1	3
37	洗切小学校	1F外トイレ	60W	電球 E17 広配光 60形	3	1	3
38	洗切小学校	1F外トイレ	-	防雨型ブラケット	2	1	2
39	洗切小学校	1F外トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
40	洗切小学校	1F外周	HF	防犯灯	1	1	1
41	洗切小学校	1F外周	-	防犯灯取付器具	1	1	1
42	洗切小学校	1F外周	HF(水銀灯100W)	街路灯照明	1	1	1
43	洗切小学校	1F外周	-	防犯灯取付器具	1	1	1
44	洗切小学校	1F給食室	-	防雨型ブラケット	1	1	1
45	洗切小学校	1F給食室	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
46	洗切小学校	1F給食室	FCL30	シーリングライト	1	2	2
47	洗切小学校	1F給食室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	12	2	24
48	洗切小学校	1F給食室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24
49	洗切小学校	1F給食室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12

LED照明		LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	20	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	2	防水	
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	2	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	17	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	24	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
器具交換	LEDキッチン灯 15形	KT8N-45TC	昼白色	800	8.8	1	-	
器具交換	LEDシーリングライト 調光	PL12D-J2	昼光色	3,420	30.4	1	調光	
ランプ交換	電球 E26	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDGF40T・N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDGF40T・N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	3	-	
器具交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA6L-G-E17-6T8	電球色	760	5.6	3	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	2	防水	
器具交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-	
器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10-V4A	昼白色	1,330	9.1	1	-	
器具交換	防犯灯取付器具	BKL-HTK	-	-	-	1	-	
器具交換	LED街路灯照明	GL1M20W08B-K5R7-GR-M	昼白色	2,600	21.0	1	-	
器具交換	街路灯取付器具	-	-	-	-	1	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水	
器具交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	
器具交換	LEDシーリングライト 調光	PL12D-J2	昼光色	3,420	30.4	1	調光	
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	12	-	
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	12	防水	
器具交換	高温用 トラフ型 40形	MY-EL245440/N AHTN	昼白色	2,500	15.8	6	-	

洗切小学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
50	洗切小学校	1F給食室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	1	2	2
51	洗切小学校	1F給食室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
52	洗切小学校	1F給食室	-	防雨型ブラケット	2	1	2
53	洗切小学校	1F給食室	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
54	洗切小学校	2F廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	1	7
55	洗切小学校	2F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	20	1	20
56	洗切小学校	2F理科室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	13	2	26
57	洗切小学校	2F理科室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
58	洗切小学校	2F階段1	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
59	洗切小学校	2F階段2	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
60	洗切小学校	2F階段3	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
61	洗切小学校	2F相談室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
62	洗切小学校	2F図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	17	2	34
63	洗切小学校	2F図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
64	洗切小学校	2F図工室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24
65	洗切小学校	2F図工室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
66	洗切小学校	2F図工室、準備室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
67	洗切小学校	2F図工室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
68	洗切小学校	2F家庭科室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	16	2	32
69	洗切小学校	2F家庭科室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
70	洗切小学校	2F家庭科室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
71	洗切小学校	2F男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
72	洗切小学校	2F男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
73	洗切小学校	2F教育横男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
74	洗切小学校	2F教育横男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
75	洗切小学校	2F男子、女子便所	HF32	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
76	洗切小学校	2F男子、女子便所	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
77	洗切小学校	2F多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
78	洗切小学校	2F多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	16	2	32
79	洗切小学校	2F多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
80	洗切小学校	3Fニコニコ教育横トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
81	洗切小学校	3Fニコニコ教育横トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
82	洗切小学校	3F児童会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
83	洗切小学校	3F児童会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
84	洗切小学校	3F6年男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
85	洗切小学校	3F6年男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
86	洗切小学校	3F英語ルーム	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
87	洗切小学校	3F英語ルーム	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
88	洗切小学校	3F高学年側廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
89	洗切小学校	3F高学年側廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	12	1	12
90	洗切小学校	3F階段1	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
91	洗切小学校	3Fハッピールーム	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
92	洗切小学校	3F廊下1	FL20	直管型蛍光灯 20形	8	1	8
93	洗切小学校	3F音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
94	洗切小学校	3F音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	18	2	36
95	洗切小学校	3F階段、屋上	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
96	洗切小学校	体育館倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
97	洗切小学校	体育館トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
98	洗切小学校	体育館全体	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	2	1	2
99	洗切小学校	体育館全体	-	誘導灯 表示板	2	1	2
100	洗切小学校	体育館全体	-	誘導灯リニューアルプレート	2	1	2

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(Lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※1000時	本・台数	備考
器具交換	直付型 20形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20W-BSL	-	-	-	1	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	1	防水
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDAAL-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	7	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	20	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	26	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	34	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	32	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDGF40T-N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDGF40T-N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	32	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDGF40T-N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	36	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	KSH20151	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート 壁直付用	MOYU-08W32B	-	-	-	2	-

洗切小学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
101	洗切小学校	体育館全体	A級形 片面	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
102	洗切小学校	体育館全体	-	誘導灯 表示板	1	1	1
103	洗切小学校	体育館全体	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
104	洗切小学校	体育館全体	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
105	洗切小学校	体育館全体	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
106	洗切小学校	体育館全体	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
107	洗切小学校	体育館全体	FHT32	ダウンライト φ150	3	1	3
108	洗切小学校	更衣室プール更衣室、機械室、トイレ	-	直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	2	1	2
109	洗切小学校	更衣室プール更衣室、機械室、トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
110	洗切小学校	更衣室プール更衣室、機械室、トイレ	-	防雨型ブラケット	4	1	4
111	洗切小学校	更衣室プール更衣室、機械室、トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	4	1	4
112	洗切小学校	更衣室プール更衣室、機械室、トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
113	洗切小学校	更衣室プール更衣室、機械室、トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
114	洗切小学校	更衣室プール更衣室、機械室、トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
115	洗切小学校	更衣室プール更衣室、機械室、トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
116	洗切小学校	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-
117	洗切小学校	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	FA44312K LE1	昼白色	-	8.1	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	FK04500J	-	-	-	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	-
器具交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	-
器具交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3	-
器具交換	LED直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40-BSL	-	-	-	2	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	2	防水
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	4	防水
器具交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
器具交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

長与北小学校

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	長与北小学校	1F 校舎廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	4	16
2	長与北小学校	1F 校舎廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	13	1	13
3	長与北小学校	1F 校舎廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
4	長与北小学校	1F 校舎廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
5	長与北小学校	1F 校舎廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
6	長与北小学校	1F 校舎湯沸室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
7	長与北小学校	1F 校舎湯沸室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
8	長与北小学校	1F 校舎湯沸室	FL15	キッチン灯	1	1	1
9	長与北小学校	1F 校舎湯沸室	FCL30	シーリングライト	1	1	1
10	長与北小学校	1F 校舎湯沸室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
11	長与北小学校	1F 校舎放送室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
12	長与北小学校	1F 校舎放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	5	2	10
13	長与北小学校	1F 校舎放送室	CDM70	ダクトレール取付型スポットライト	2	1	2
14	長与北小学校	1F 校舎職員用トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	1	4
15	長与北小学校	1F 校舎階段下倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
16	長与北小学校	1F 校舎保健室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
17	長与北小学校	1F 校舎保健室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
18	長与北小学校	1F 校舎保健室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
19	長与北小学校	1F 校舎保健室	-	防雨型ブラケット	2	1	2
20	長与北小学校	1F 校舎保健室	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
21	長与北小学校	1F 校舎校長室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
22	長与北小学校	1F 校舎校長室	LED	ダウンライトリニューアルプレートφ440-φ200	1	1	1
23	長与北小学校	1F 校舎職員室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
24	長与北小学校	1F 校舎職員室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
25	長与北小学校	1F 校舎職員室	LED	#N/A	1	1	1
26	長与北小学校	1F 校舎職員室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
27	長与北小学校	1F 校舎生徒用男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
28	長与北小学校	1F 校舎生徒用男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4
29	長与北小学校	1F 校舎生徒用男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
30	長与北小学校	1F 校舎生徒用男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
31	長与北小学校	1F 校舎生徒用男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
32	長与北小学校	1F 校舎音楽準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
33	長与北小学校	1F 校舎音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
34	長与北小学校	1F 校舎音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
35	長与北小学校	1F 校舎倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
36	長与北小学校	1F 校舎給食室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
37	長与北小学校	1F 校舎給食室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
38	長与北小学校	1F 校舎給食室	HF32	直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	3	2	6
39	長与北小学校	1F 校舎給食室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
40	長与北小学校	1F 校舎給食室	-	直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	9	2	18
41	長与北小学校	1F 校舎給食室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
43	長与北小学校	1F 校舎給食室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	1	8
44	長与北小学校	1F 校舎給食室	FL20	シーリングライト	1	1	1
45	長与北小学校	1F 校舎給食室倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2

交換方式	LED照明						
	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	13	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LEDキッチン灯 15形	KT8N-45TC	昼白色	800	8.8	1	-
器具交換	シーリングライト	PL12D-J2	昼白色	3,420	30.4	1	調光
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10	-
器具交換	ダクトレール取付型LEDスポットライト	SPC30N8-EMW	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED済みの為対象外	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40-BSL	-	-	-	3	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	3	防水
器具交換	LED直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40-BSL	-	-	-	9	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	9	防水
器具交換	高温用 トラフ型 40形	MY-EL425440/N AHTN	昼白色	2,500	15.8	8	-
器具交換	シーリングライト	PL12D-J2	昼白色	3,420	30.4	1	調光
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-

長与北小学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
46	長与北小学校	1F 校舎配膳室	FL20	直管型蛍光灯 20形	10	2	20
47	長与北小学校	1F 校舎配膳室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
48	長与北小学校	1F 校舎給食室トイレ	HF32	防雨型ブラケット	1	1	1
49	長与北小学校	1F 校舎給食室トイレ	HF32	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
50	長与北小学校	1F 校舎生活課室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
51	長与北小学校	1F 校舎生活課室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
52	長与北小学校	1F 校舎教材室	FL20	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
53	長与北小学校	1F 校舎倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
54	長与北小学校	2F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	15	1	15
55	長与北小学校	2F廊下	-	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
56	長与北小学校	2F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
57	長与北小学校	2F廊下	HF32	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
58	長与北小学校	2F廊下	HF32	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
59	長与北小学校	2F図工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24
60	長与北小学校	2F図工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
61	長与北小学校	2F図工準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
62	長与北小学校	2F理科室	HF32	直管型蛍光灯 40形	10	2	20
63	長与北小学校	2F理科室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
64	長与北小学校	2F理科準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
65	長与北小学校	2F家庭科室	HF32	直管型蛍光灯 40形	15	2	30
66	長与北小学校	2F家庭科室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
67	長与北小学校	2F家庭科準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
68	長与北小学校	2F多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	18	2	36
69	長与北小学校	2F多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
70	長与北小学校	2F多目的準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
71	長与北小学校	2F生徒用男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
72	長与北小学校	2F生徒用男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
73	長与北小学校	2Fなのはな3組	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
74	長与北小学校	2Fなのはな3組	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
75	長与北小学校	2F相談室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
76	長与北小学校	2F生徒用男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
77	長与北小学校	2F生徒用男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
78	長与北小学校	2F図書室	FL20	直管型蛍光灯 40形	18	2	36
79	長与北小学校	2F図書室	FL20	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
80	長与北小学校	2F渡り廊下側階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
81	長与北小学校	2F下駄箱側階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
82	長与北小学校	2F図書室側倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
83	長与北小学校	2F新規部屋	HF32	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
84	長与北小学校	体育館玄関	-	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
85	長与北小学校	体育館便所	40W	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
86	長与北小学校	体育館便所	HF32	防雨型ブラケット	2	1	2
87	長与北小学校	体育館便所	HF32	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
88	長与北小学校	体育館ステージ	HF32	直管型蛍光灯 40形	5	2	10
89	長与北小学校	体育館器具室	-	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
90	長与北小学校	体育館放送室	40W	直管型蛍光灯 40形	2	2	4

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光量(lm)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	20	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	15	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	20	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	30	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	36	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	36	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-

長与北小学校			既設照明				
N o.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
91	長与北小学校	体育館放送室	FL20	防雨型ブラケット	1	1	1
92	長与北小学校	体育館放送室	白熱灯60W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
93	長与北小学校	体育館放送室	HF32	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
94	長与北小学校	体育館体育館渡り廊下	FHT24	ダウンライトΦ150	4	1	4
95	長与北小学校	体育館体育館渡り廊下	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	4	1	4
96	長与北小学校	校舎屋外枯山水庭園	HF(蛍光水銀灯)100	防犯灯	1	1	1
97	長与北小学校	校舎屋外枯山水庭園	-	防犯灯取付器具	1	1	1
98	長与北小学校	校舎屋外校舎周り	水銀灯100W	防犯灯	2	1	2
99	長与北小学校	校舎屋外校舎周り	水銀灯100W	防犯灯取付器具	2	1	2
100	長与北小学校	校舎屋外校舎周り	-	街路灯照明	1	1	1
101	長与北小学校	校舎屋外校舎周り	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
102	長与北小学校	校舎屋外プール	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
103	長与北小学校	校舎屋外プール	HF32	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
104	長与北小学校	校舎屋外プール	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	2	1	2
105	長与北小学校	校舎屋外プール	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
106	長与北小学校	校舎屋外プール	-	防雨型ブラケット	4	1	4
107	長与北小学校	校舎屋外プール	FLR20	電球 E17 広配光 40形	4	1	4
108	長与北小学校	校舎屋外プール	-	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	3	1	3
109	長与北小学校	校舎屋外プール	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
110	長与北小学校	校舎屋外プール	-	トラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	2	1	2
111	長与北小学校	校舎屋外プール	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
112	長与北小学校	校舎屋外体育館	FL20	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
113	長与北小学校	校舎屋外体育館	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
114	長与北小学校	校舎屋外ポンプ室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
115	長与北小学校	3F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	6	1	6
116	長与北小学校	3F廊下	HF32	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
117	長与北小学校	3F生徒用男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
118	長与北小学校	3F生徒用男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
119	長与北小学校	3F育友室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
120	長与北小学校	3Fなのはな2組	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
121	長与北小学校	3Fなのはな2組	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
122	長与北小学校	3Fひまわり教室	FL20	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
123	長与北小学校	3Fひまわり教室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
124	長与北小学校	3F生徒用男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4
125	長与北小学校	3F渡り廊下側階段	FL20	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 20形	1	1	1
126	長与北小学校	3F図書室側倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
127	長与北小学校	3F図工室側階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
128	長与北小学校	3F渡り廊下側階段	FL20	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 20形	1	1	1

LED照明		LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-	
器具交換	LEDダウンライト埋込穴Φ150	DL8N9-10W10SW	昼白色	980	8.1	4	-	
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	FK80002	-	-	-	4	-	
器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10-V5A	昼白色	1,330	8.6	1	-	
器具交換	防犯灯取付器具	BKL-HTK	-	-	-	1	-	
器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10-V5A	昼白色	1,330	8.6	2	-	
器具交換	防犯灯取付器具	BKL-HTK	-	-	-	2	-	
器具交換	LED街路灯照明	GL1M20W08B-K5R7-GR-M	昼白色	2,600	21.0	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-	
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	2	-	
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	2	防水	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	4	防水	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	4	-	
器具交換	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	3	防水	
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	3	防水	
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR40-B	-	-	-	2	-	
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	2	防水	
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	6	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-	
器具交換	20形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS215430A/N AHTN	昼白色	1,600	13.3	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
器具交換	20形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS215430A/N AHTN	昼白色	1,600	13.3	1	-	

■別紙1:照明器具リスト

長与南小学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	長与南小学校	1F職員室	HF32	直管型蛍光灯 40形	25	2	50
2	長与南小学校	1F湯沸室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
3	長与南小学校	1F更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
4	長与南小学校	1F男子更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
5	長与南小学校	1F職員女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
6	長与南小学校	1F職員女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
8	長与南小学校	1F職員女子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
9	長与南小学校	1F職員女子トイレ	FHT24	ダウンライトφ150	1	1	1
10	長与南小学校	1F職員男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
11	長与南小学校	1F放送室	CDM70	ダクトレール取付型スポットライト	3	1	3
12	長与南小学校	1F放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
13	長与南小学校	1F放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
14	長与南小学校	1F倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
15	長与南小学校	1F職員玄関	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
16	長与南小学校	1F児童玄関	HF32	直管型蛍光灯 40形	19	1	19
17	長与南小学校	1F教材室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
18	長与南小学校	1F児童トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
19	長与南小学校	1F児童トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
20	長与南小学校	1F倉庫	-	防雨型ブラケット	1	1	1
21	長与南小学校	1F倉庫	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
22	長与南小学校	1F倉庫	-	防雨型ブラケット	1	1	1
23	長与南小学校	1F倉庫	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
24	長与南小学校	1F図工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24
25	長与南小学校	1F図工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
26	長与南小学校	1F図工準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
27	長与南小学校	1F図工室前廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
28	長与南小学校	1F図工室前廊下	FHT32	ダウンライトφ150	6	1	6
29	長与南小学校	1Fポランティアルーム	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
30	長与南小学校	1F倉庫	-	防雨型ブラケット	1	1	1
31	長与南小学校	1F倉庫	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
32	長与南小学校	1F渡り廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
33	長与南小学校	1F渡り廊下	HF32	非常用照明器具 40形 埋込型w190	3	1	3
34	長与南小学校	1F渡り廊下	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
35	長与南小学校	1F渡り廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
36	長与南小学校	1F第2音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24
37	長与南小学校	1F第2音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
38	長与南小学校	1F児童トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
39	長与南小学校	1F図書室前廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
40	長与南小学校	1F図書室前廊下	FHT32	ダウンライトφ150	4	1	4
41	長与南小学校	1F図書室前廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	1	9
42	長与南小学校	1F図書館	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
43	長与南小学校	1F図書館	-	スクエア照明 埋込型 □450	5	3	15
44	長与南小学校	1F図書館	FHP23	コンパクト型蛍光灯	5	3	15

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	50	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	ダクトレール取付型LEDスポットライト	SPC30N8-EMW	-	-	-	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	非常灯 直付形 40形 幅150mm	MY-VK425432C/N AHTN	昼白色	2,480	18.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	19	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w190	MY-WB425530/N AHTN	昼白色	2,430	16.9	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	9	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □450	SQPBK45	-	-	-	15	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL4N25LI	昼白色	4,500	28.0	15	-

長与南小学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
45	長与南小学校	1F保健室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
46	長与南小学校	1F廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
47	長与南小学校	1F廊下	FHT32	ダウンライト φ150	14	1	14
48	長与南小学校	1F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	7	2	14
49	長与南小学校	1F軒下	FHT32	ダウンライト φ150 防湿	4	1	4
50	長与南小学校	1F軒下	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
51	長与南小学校	1F図書室横倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
52	長与南小学校	2F第1理科室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
53	長与南小学校	2F第1理科室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
54	長与南小学校	2F第1理科室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
55	長与南小学校	2F教材室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
56	長与南小学校	2F児童トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
57	長与南小学校	2F児童トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
58	長与南小学校	2Fレインボー1組	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
59	長与南小学校	2Fレインボー1組	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
60	長与南小学校	2Fレインボー2組	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
61	長与南小学校	2Fレインボー2組	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
62	長与南小学校	2F進路室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
63	長与南小学校	2F進路室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
64	長与南小学校	2F進路室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
65	長与南小学校	2F児童トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
66	長与南小学校	2F廊下1	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
67	長与南小学校	2F廊下1	FHT32	ダウンライト φ150	6	1	6
68	長与南小学校	2Fレインボー5	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
69	長与南小学校	2F更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
70	長与南小学校	2F更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
71	長与南小学校	2F児童トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
72	長与南小学校	2F児童トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
73	長与南小学校	2F第2理科室	HF32	直管型蛍光灯 40形	14	2	28
74	長与南小学校	2F第2理科室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
75	長与南小学校	2F図工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	16	2	32
76	長与南小学校	2F図工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
77	長与南小学校	2F児童トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
78	長与南小学校	2F廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	16	2	32
79	長与南小学校	2F廊下	FHT32	ダウンライト φ150	26	1	26
80	長与南小学校	2F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	8	2	16
81	長与南小学校	2F廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
82	長与南小学校	2F廊下	FHT32	ダウンライト φ150	6	1	6
84	長与南小学校	3F廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	19	2	38
85	長与南小学校	3F廊下	FHT32	ダウンライト φ150	19	1	19
86	長与南小学校	3F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	8	2	16
87	長与南小学校	3F廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
88	長与南小学校	3F廊下	FHT32	ダウンライト φ200	5	1	5
89	長与南小学校	3F音楽室横男子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光量(lm)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	14	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	14	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(152NM)AHN	昼白色	1,580	11.5	4	防水
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	4	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	1	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	28	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	32	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	26	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	38	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	32	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴 φ200	DL33N8-20W8W-D	昼白色	3,006	20.0	5	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-

長与南小学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
90	長与南小学校	3F音楽室横男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
91	長与南小学校	3F音楽室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
92	長与南小学校	3F音楽室、準備室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
93	長与南小学校	3F音楽室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
94	長与南小学校	3F音楽室、準備室	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
95	長与南小学校	3F音楽室、準備室	100W	GX53ランプ	2	1	2
96	長与南小学校	3F音楽室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
97	長与南小学校	3F家庭科室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
98	長与南小学校	3F家庭科室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
99	長与南小学校	3F家庭科室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
100	長与南小学校	3F5年2組横トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
101	長与南小学校	3F教材室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
102	長与南小学校	3F教材室横トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
103	長与南小学校	3F教材室横トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
104	長与南小学校	3F多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
105	長与南小学校	3F多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
106	長与南小学校	3F多目的室1	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
107	長与南小学校	3F多目的室1	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
108	長与南小学校	3F児童会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
109	長与南小学校	3F児童会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
110	長与南小学校	3F更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
111	長与南小学校	3F更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
112	長与南小学校	3F多目的室横男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
113	長与南小学校	3FPTA会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
114	長与南小学校	階段校長室横階段1~4(屋上)	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
115	長与南小学校	階段ボランティアルーム前階段	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
116	長与南小学校	階段ボランティアルーム前階段	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
117	長与南小学校	階段ボランティアルーム前階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
118	長与南小学校	階段図工室前階段	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
119	長与南小学校	階段図工室前階段	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
120	長与南小学校	階段図工室前階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
121	長与南小学校	階段音楽室横階段	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
122	長与南小学校	階段音楽室横階段	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
123	長与南小学校	階段音楽室横階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
124	長与南小学校	階段図書室横階段	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	1	7
126	長与南小学校	体育館ステージ	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	1	8
127	長与南小学校	体育館ステージ	HF32	直管型蛍光灯 40形	5	2	10
128	長与南小学校	体育館玄関	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
129	長与南小学校	体育館外、男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
130	長与南小学校	体育館外、男女トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	3	1	3
131	長与南小学校	体育館外、男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
132	長与南小学校	体育館放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
133	長与南小学校	体育館放送室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
134	長与南小学校	体育館放送室	-	防雨型ブラケット	1	1	1

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	7	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	3	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水

長与南小学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
135	長与南小学校	体育館放送室	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
136	長与南小学校	体育館倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
137	長与南小学校	体育館男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
138	長与南小学校	体育館男女トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	3	1	3
139	長与南小学校	体育館男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
140	長与南小学校	体育館軒下、外回り	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
141	長与南小学校	体育館軒下、外回り	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
142	長与南小学校	体育館軒下、外回り	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
143	長与南小学校	体育館軒下、外回り	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
144	長与南小学校	体育館軒下、外回り	-	防雨型ブラケット 20形	4	1	4
145	長与南小学校	体育館軒下、外回り	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	1	4
146	長与南小学校	外回り屋外	-	防雨型ブラケット 20形	6	1	6
147	長与南小学校	外回り屋外	FL20	直管型蛍光灯 20形	6	1	6
148	長与南小学校	外回り屋外	-	防雨型ブラケット 20形	14	1	14
149	長与南小学校	外回り屋外	FL20	直管型蛍光灯 20形	14	1	14
150	長与南小学校	外回り屋外	-	防雨型ブラケット φ300	4	1	4
151	長与南小学校	外回り屋外	100W	GX53ランプ	4	1	4
152	長与南小学校	外回り屋外	HF(蛍光水銀灯)100	防犯灯	1	1	1
153	長与南小学校	外回り屋外	-	防犯灯取付器具	1	1	1
154	長与南小学校	共同調理場調理場	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	40	2	80
155	長与南小学校	共同調理場調理場	HF32	直管型蛍光灯 40形	40	2	80
156	長与南小学校	共同調理場調理場	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	1	2	1
157	長与南小学校	共同調理場調理場	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	1
158	長与南小学校	共同調理場調理場	HF32	直管型蛍光灯 40形	36	1	36
159	長与南小学校	共同調理場休憩室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
160	長与南小学校	共同調理場休憩室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
161	長与南小学校	共同調理場休憩室	-	防雨型ブラケット	3	1	3
162	長与南小学校	共同調理場休憩室	40W	電球 E17 広配光 40形	3	1	3
163	長与南小学校	休憩室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
164	長与南小学校	休憩室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
165	長与南小学校	休憩室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
166	長与南小学校	休憩室	-	防雨型ブラケット	3	1	3
167	長与南小学校	休憩室	40W	電球 E17 広配光 40形	3	1	3
168	長与南小学校	廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
169	長与南小学校	廊下	-	スクエア照明 埋込型 □350	1	1	1
170	長与南小学校	廊下	FHP23	コンパクト型蛍光灯	1	1	1
171	長与南小学校	廊下	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
172	長与南小学校	廊下	100W	GX53ランプ	1	1	1
173	長与南小学校	事務室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
174	長与南小学校	事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	5	2	10
175	長与南小学校	事務室	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
176	長与南小学校	事務室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
177	長与南小学校	倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
178	長与南小学校	下処理室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	3	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	4	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	6	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	6	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	14	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	14	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	4	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	4	-
器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10-V5A	昼白色	1,330	8.6	1	-
器具交換	防犯灯取付器具	BKL-HTK	-	-	-	1	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	40	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	40	防水
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	1	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	1	防水
器具交換	高温用 トラフ型 40形	MY-EL425440/N AHTN	昼白色	2,500	15.8	36	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	3	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	3	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □350	SQPBK35	-	-	-	1	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL6N25LI	昼白色	6,500	45.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-

長与南小学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
179	長与南小学校	下処理室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	7	2	14
180	長与南小学校	下処理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
181	長与南小学校	下処理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
182	長与南小学校	下処理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
183	長与南小学校	2F休憩	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
184	長与南小学校	2F休憩	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
185	長与南小学校	2F休憩	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
186	長与南小学校	2F休憩	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
187	長与南小学校	2F休憩	FHT32	ダウンライト φ150	3	1	3
188	長与南小学校	2F休憩	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
189	長与南小学校	トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
190	長与南小学校	プール軒下、屋外	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
191	長与南小学校	プール軒下、屋外	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
192	長与南小学校	プール男女更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
193	長与南小学校	プール機械室	-	トラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	2	1	2
194	長与南小学校	プール機械室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
195	長与南小学校	プール通路	-	防雨型ブラケット	4	1	4
196	長与南小学校	プール通路	40W	電球 E17 広配光 40形	4	1	4
197	長与南小学校	プール男女トイレ	-	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	2	1	2
198	長与南小学校	プール男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
199	長与南小学校	プール倉庫	-	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	1	1	1
200	長与南小学校	プール倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
201	長与南小学校	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	7	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	7	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR40-B	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	2	防水
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	4	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	4	-
器具交換	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	2	防水
器具交換	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	1	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	1	防水
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

長与中学校

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	長与中学校	1F職員室	HF32	直管型蛍光灯 40形	17	2	34
2	長与中学校	1F事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
3	長与中学校	1F校長室	-	スクエア照明 直付型 □570	4	4	16
4	長与中学校	1F校長室	FHP32	コンパクト型蛍光灯	4	4	16
5	長与中学校	1F校長室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
6	長与中学校	1F校長室	-	直感型蛍光灯 15形	1	1	1
7	長与中学校	1F湯沸室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
8	長与中学校	1F男子職員トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
9	長与中学校	1F男子職員トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
10	長与中学校	1F女子職員トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
11	長与中学校	1F印刷室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
12	長与中学校	1F会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
13	長与中学校	1F更衣室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
14	長与中学校	1F更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
15	長与中学校	1F放送室・スタジオ	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
16	長与中学校	1F放送室・スタジオ	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
17	長与中学校	1F放送室・スタジオ	100W	GX53ランプ	1	1	1
18	長与中学校	1F放送室・スタジオ	-	舞台照明の為対象外	7	1	7
19	長与中学校	1F放送室・スタジオ	-	舞台照明の為対象外	8	1	8
20	長与中学校	1F放送室・スタジオ	FL10	表示灯	1	1	1
21	長与中学校	1F心の相談室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
22	長与中学校	1F階段倉庫	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
23	長与中学校	1F階段倉庫	100W	GX53ランプ	1	1	1
24	長与中学校	1F階段倉庫	-	防雨型ブラケット	1	1	1
25	長与中学校	1F階段倉庫	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
26	長与中学校	1F男子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
27	長与中学校	1F男子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
28	長与中学校	1F男子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
29	長与中学校	1F男子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
30	長与中学校	1F男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
31	長与中学校	1F女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
32	長与中学校	1F女子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
33	長与中学校	1F女子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
34	長与中学校	1F女子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
35	長与中学校	1F女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
36	長与中学校	1F生徒会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
37	長与中学校	1F女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
38	長与中学校	1F女子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
39	長与中学校	1F女子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
40	長与中学校	1F女子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
41	長与中学校	1F女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
42	長与中学校	1F銀工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	16	2	32
43	長与中学校	1F銀工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
44	長与中学校	1F銀工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
45	長与中学校	1F男子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
46	長与中学校	1F男子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1

LED照明	LED照明						
	交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	34	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LEDスクエア照明 直付型 □570	SQPBCLS7	-	-	-	4	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL9N47LI	昼白色	9,000	54.5	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T-N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
器具交換	舞台照明の為対象外	-	-	-	-	7	-
器具交換	舞台照明の為対象外	-	-	-	-	8	-
器具交換	表示灯	NNF11930 LE1	昼白色	-	5.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	32	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水

長与中学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
47	長与中学校	1F男子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
48	長与中学校	1F男子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
49	長与中学校	1F男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
50	長与中学校	1F生徒玄関	-	防雨型ブラケット φ300	10	1	10
51	長与中学校	1F生徒玄関	100W	GX53ランプ	10	1	10
52	長与中学校	1F被服室	HF32	直管型蛍光灯 40形	14	2	28
53	長与中学校	1F被服室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
54	長与中学校	1F被服室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
55	長与中学校	1F被服室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
56	長与中学校	1F調理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	13	2	26
57	長与中学校	1F調理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
58	長与中学校	1F調理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
59	長与中学校	1F準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
60	長与中学校	1F準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
61	長与中学校	1F木工準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
62	長与中学校	1F倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
63	長与中学校	1F倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
64	長与中学校	1F給食室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
65	長与中学校	1F男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
66	長与中学校	1F男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
67	長与中学校	1F男女トイレ	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
68	長与中学校	1F男女トイレ	100W	GX53ランプ	1	1	1
69	長与中学校	1F男女トイレ	-	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	1	1	1
70	長与中学校	1F男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
71	長与中学校	1F体育倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
72	長与中学校	1F事務倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
73	長与中学校	1F談話室	FCL30	シーリングライト	1	2	2
74	長与中学校	1F職員玄関	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
75	長与中学校	1F職員玄関	FHT32	ダウンライトφ150	14	1	14
76	長与中学校	1F職員玄関	FHT24	ダウンライトφ150 防湿	6	1	6
77	長与中学校	1F相談室2	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
78	長与中学校	1F掃除倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
79	長与中学校	1FPTA室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
80	長与中学校	1F応接室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
81	長与中学校	1F保健室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
82	長与中学校	1F保健室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
83	長与中学校	1F保健室	FHT24	ダウンライトφ150 防湿	1	1	1
84	長与中学校	1F保健室	100W	GX53ランプ	1	1	1
85	長与中学校	1F保健室	100W	GX53ランプ	1	1	1
86	長与中学校	1F倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
87	長与中学校	1F倉庫	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
88	長与中学校	1F倉庫	100W	GX53ランプ	1	1	1
89	長与中学校	1F職員玄関軒下	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
90	長与中学校	1F職員玄関軒下	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
91	長与中学校	1F理科室横階段1-4	-	防雨型ブラケット φ300	7	1	7
92	長与中学校	1F理科室横階段1-4	100W	GX53ランプ	7	1	7
93	長与中学校	1F被覆室横階段1-3	-	防雨型ブラケット φ300	4	1	4

LED照明	LED照明						
	交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	10	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	10	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	28	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	1	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	1	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	26	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
器具交換	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	1	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	CL8DL-S1	電球色～昼光色	4,000	30.7	1	調光
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	14	-
器具交換	軒下用 L E D ダウンライト 防雨型	EL-WD01/3(102NM)AHN	昼白色	960	6.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	軒下用 L E D ダウンライト 防雨型	EL-WD01/3(102NM)AHN	昼白色	960	6.8	1	-
器具交換	GX53ランプ 対応器具リユール 軒下シーリング φ250 線型	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	1	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	7	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	7	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	4	防水

長与中学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
94	長与中学校	1F被覆室横階段1-3	100W	GX53ランプ	4	1	4
95	長与中学校	1F美術室横階段	-	防雨型ブラケット φ300	6	1	6
96	長与中学校	1F美術室横階段	100W	GX53ランプ	6	1	6
97	長与中学校	1FPTA室横階段	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
98	長与中学校	1FPTA室横階段	100W	GX53ランプ	2	1	2
99	長与中学校	1F卓球場	HF32	直管型蛍光灯 40形	15	2	30
100	長与中学校	1F電気室	-	トラフ型 20形 防雨・防湿タイプ	1	1	1
101	長与中学校	1F電気室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
102	長与中学校	1F外トイレ・更衣室	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	1	4
103	長与中学校	1F外トイレ・更衣室	-	トラフ型 20形 防雨・防湿タイプ	4	1	4
104	長与中学校	1F外トイレ・更衣室	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	1	4
105	長与中学校	1F外廻り	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
106	長与中学校	1F外廻り	HF(蛍光水銀灯)100	防犯灯	6	1	6
107	長与中学校	1F外廻り	-	防犯灯取付器具	6	1	6
108	長与中学校	1F外廻り	-	防犯灯取付ベルト	6	1	6
109	長与中学校	1F外廻り	HF(蛍光水銀灯)100	防犯灯	1	1	1
110	長与中学校	1F外廻り	-	防犯灯取付器具	1	1	1
111	長与中学校	1F外廻り	-	防犯灯取付ベルト	1	1	1
112	長与中学校	1Fポンプ室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
113	長与中学校	2F相談室3	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
114	長与中学校	2F 男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
115	長与中学校	2F 男子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
116	長与中学校	2F相談室4	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
117	長与中学校	2F女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
118	長与中学校	2F女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
119	長与中学校	2F吹奏楽部室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
120	長与中学校	2F吹奏楽部室	HF32	直管型蛍光灯 40形	15	1	15
121	長与中学校	2FICT室	HF32	直管型蛍光灯 40形	18	1	18
122	長与中学校	2FICT室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
123	長与中学校	2F男子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
124	長与中学校	2F男子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
125	長与中学校	2F男子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
126	長与中学校	2F男子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
127	長与中学校	2F男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
128	長与中学校	2F女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
129	長与中学校	2F女子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
130	長与中学校	2F女子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
131	長与中学校	2F女子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
132	長与中学校	2F女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
133	長与中学校	2F女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
134	長与中学校	2F女子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
135	長与中学校	2F女子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
136	長与中学校	2F女子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
137	長与中学校	2F女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
138	長与中学校	2F男子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
139	長与中学校	2F男子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
140	長与中学校	2F男子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	6	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	6	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	2	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	30	-
器具交換	直付型 20形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR20-B	昼白色	2,000	-	-	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
器具交換	埋込型 20形 防雨・防湿タイプ	LXBF-UK20-BSL	昼白色	-	-	-	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	4	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10-V5A	昼白色	1,330	8.6	6	-
器具交換	防犯灯取付器具	BKL-HTK	-	-	-	6	-
器具交換	防犯灯取付ベルト	SFT-C212	-	-	-	6	-
器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10-V5A	昼白色	1,330	8.6	1	-
器具交換	防犯灯取付器具	BKL-HTK	-	-	-	1	-
器具交換	防犯灯取付ベルト	SFT-C212	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	15	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-

長与中学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
141	長与中学校	2F男子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
142	長与中学校	2F男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
143	長与中学校	2F廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
144	長与中学校	2F廊下	-	防雨型ブラケット φ300	25	1	25
145	長与中学校	2F廊下	100W	GX53ランプ	25	1	25
146	長与中学校	2F廊下	LED	-	1	1	1
147	長与中学校	2Fパソコン準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
148	長与中学校	3F相談室8	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
149	長与中学校	3F相談室8	100W	GX53ランプ	1	1	1
150	長与中学校	3F相談室9	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
151	長与中学校	3F相談室9	100W	GX53ランプ	1	1	1
152	長与中学校	3F男子・女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	1	4
153	長与中学校	3F男子・女子トイレ	-	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	2	2	4
154	長与中学校	3F男子・女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4
155	長与中学校	3F英語教室	HF32	直管型蛍光灯 40形	15	1	15
156	長与中学校	3F英語教室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
157	長与中学校	3F男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
158	長与中学校	3F男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
159	長与中学校	3F相談室6	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
160	長与中学校	3F準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	15	1	15
161	長与中学校	3F準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
162	長与中学校	3F1年更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	15	1	15
163	長与中学校	3F1年更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
164	長与中学校	3F教材室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
165	長与中学校	3F相談室7	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
166	長与中学校	3F相談室5	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
167	長与中学校	3F相談室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
168	長与中学校	3F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	1	4
169	長与中学校	3F廊下	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
170	長与中学校	3F廊下	100W	GX53ランプ	2	1	2
171	長与中学校	3F廊下	-	防雨型ブラケット φ300	11	1	11
172	長与中学校	3F廊下	100W	GX53ランプ	11	1	11
173	長与中学校	3F女子更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	15	1	15
174	長与中学校	3F女子更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
175	長与中学校	3F図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	30	1	30
176	長与中学校	3F図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
177	長与中学校	3F音楽準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
178	長与中学校	3F音楽準備室	-	防雨型ブラケット	3	1	3
179	長与中学校	3F音楽準備室	40W	電球 E17 広配光 40形	3	1	3
180	長与中学校	3F英語教室2	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	1	12
181	長与中学校	3F英語教室2	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
182	長与中学校	3F音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
183	長与中学校	3F音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24
184	長与中学校	3F音楽室	FHT32	ダウンライト 埋込穴 φ150	8	1	8
185	長与中学校	3F音楽室	CDM(セラメタ)70	ユニバーサルダウンライト 埋込穴φ150	15	1	15
186	長与中学校	3F音楽室	-	ダウンライトリニューアールプレートφ200-φ150	15	1	15
187	長与中学校	3F音楽室	FHT42	ユニバーサルダウンライト 埋込穴φ150	3	1	3

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1lm)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	25	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	25	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
器具交換	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	15	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	15	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	2	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	11	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	11	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	15	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	30	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	4	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	3	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14L38-15W7BW-D	電球色	1,316	11.4	8	-
器具交換	LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ150	UV20L30-30C2W-D	電球色	1,900	17.3	15	-
器具交換	ダウンライトリニューアールプレートφ200-φ150	DLRP20-15	-	-	-	15	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	UV18N8-10L1W-D	昼白色	1,800	21.3	3	-

長与中学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
188	長与中学校	3F音楽室	-	ダウンライトリニューアルプレートφ150-φ125	3	1	3
189	長与中学校	3F屋上倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
190	長与中学校	体育館器具庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
191	長与中学校	体育館女子更衣室・トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
192	長与中学校	体育館女子更衣室・トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
193	長与中学校	体育館外回り	HF(蛍光水銀灯)100	防犯灯	1	1	1
194	長与中学校	体育館外回り	-	防犯灯取付器具	1	1	1
195	長与中学校	体育館外回り	-	防犯灯取付ベルト	1	1	1
196	長与中学校	体育館外回り	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
197	長与中学校	体育館外回り	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
198	長与中学校	体育館男子更衣室・トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
199	長与中学校	体育館男子更衣室・トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
200	長与中学校	体育館更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
201	長与中学校	体育館ホール	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	4	16
202	長与中学校	体育館倉庫1	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
203	長与中学校	体育館倉庫1	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
204	長与中学校	体育館倉庫1	100W	GX53ランプ	1	1	1
205	長与中学校	体育館放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
206	長与中学校	体育館倉庫2	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	ダウンライトリニューアルプレートφ150-φ125	DLRP15-12	-	-	-	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10-V5A	昼白色	1,330	8.6	1	-
器具交換	防犯灯取付器具	BKL-HTK	-	-	-	1	-
器具交換	防犯灯取付ベルト	SFT-C212	-	-	-	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-

■別紙1:照明器具リスト

長与第二中学校

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	長与第二中学校	1F和室	FCL32	シーリングライト	1	2	2
2	長与第二中学校	1F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	6	1	6
3	長与第二中学校	1F階段下倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
4	長与第二中学校	1Fトイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
5	長与第二中学校	1Fトイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
6	長与第二中学校	1F階段下倉庫2	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
7	長与第二中学校	1F資料室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
8	長与第二中学校	1F階段下倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
9	長与第二中学校	1F多目的教室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
10	長与第二中学校	1F多目的教室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
11	長与第二中学校	1F多目的教室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
12	長与第二中学校	1F給食室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
13	長与第二中学校	1F便所・倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4
14	長与第二中学校	1F便所・倉庫	LED	-	-	-	-
15	長与第二中学校	1F屋外	HF(蛍光水銀灯)100	防犯灯	5	1	5
16	長与第二中学校	1F屋外	-	防犯灯取付器具	5	1	5
17	長与第二中学校	2F生徒会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
18	長与第二中学校	2F多目的	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
19	長与第二中学校	2F多目的	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
20	長与第二中学校	2F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	12	1	12
21	長与第二中学校	2F廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
22	長与第二中学校	2Fひだまり用便所	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
23	長与第二中学校	2Fパソコン準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
24	長与第二中学校	2F男女便所	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
25	長与第二中学校	2F男女便所	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
26	長与第二中学校	2F相談室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
27	長与第二中学校	2FPTA室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
28	長与第二中学校	2FYOU友教室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
29	長与第二中学校	2F美術準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
30	長与第二中学校	2F家庭科準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	5	2	10
31	長与第二中学校	2F家庭科準備室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
32	長与第二中学校	3F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	12	1	12
33	長与第二中学校	3F音楽準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
34	長与第二中学校	3F理科準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
35	長与第二中学校	3F理科準備室	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
36	長与第二中学校	3F理科準備室	100W	GX53ランプ	2	1	2
37	長与第二中学校	3F第一相談室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
38	長与第二中学校	3F男女便所	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
39	長与第二中学校	3F男女便所	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
40	長与第二中学校	3F教材室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
41	長与第二中学校	3F屋上階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1

LED照明	LED照明						
	交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数
器具交換	シーリングライト	PL12D-J2	昼白色	3,420	30.4	2	調光
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	-
器具交換	LED防犯灯	IRLDBH10-V5A	昼白色	1,330	8.6	5	-
器具交換	防犯灯取付器具	BKL-HTK	-	-	-	5	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	2	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-

長与第二中学校			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
42	長与第二中学校	3F多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
43	長与第二中学校	3F多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
44	長与第二中学校	体育館玄関	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
45	長与第二中学校	体育館放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
46	長与第二中学校	体育館放送室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
47	長与第二中学校	体育館放送室	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
48	長与第二中学校	体育館放送室	100W	GX53ランプ	1	1	1
49	長与第二中学校	体育館道具倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
50	長与第二中学校	体育館渡り廊下	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
51	長与第二中学校	体育館渡り廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
52	長与第二中学校	体育館渡り廊下	-	防雨型ブラケット 20形	2	2	4
53	長与第二中学校	体育館渡り廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
54	長与第二中学校	屋外部活倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
55	長与第二中学校	屋外消化ポンプ室	-	トラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	1	1	1
56	長与第二中学校	屋外消化ポンプ室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
57	長与第二中学校	1F準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
58	長与第二中学校	1F準備室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4
59	長与第二中学校	1F準備室	-		1	1	1

LED照明		LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考	
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	1	防水	
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-	
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR40-B	-	-	-	1	-	
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	1	防水	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6	4	-	
器具交換	防爆照明	EYIL1031ASA916	昼白色	4,980	27.1	1	-	

■別紙1:照明器具リスト

高田学園 (百合野校舎)			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	高田学園 (百合野校舎)	1F 廊下	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
2	高田学園 (百合野校舎)	1F 廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	12	1	12
3	高田学園 (百合野校舎)	1F 職員玄関	-	スクエア照明 直付型 □470	1	1	1
4	高田学園 (百合野校舎)	1F 職員玄関	FHP23	コンパクト型蛍光灯	1	1	1
5	高田学園 (百合野校舎)	1F 職員室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
6	高田学園 (百合野校舎)	1F 職員室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
7	高田学園 (百合野校舎)	1F 通級教室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
8	高田学園 (百合野校舎)	1F ふれあいルーム	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
9	高田学園 (百合野校舎)	1F ふれあいルーム	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
10	高田学園 (百合野校舎)	1F ウイング	HF32	直管型蛍光灯 40形	5	2	10
11	高田学園 (百合野校舎)	1F 保健室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
12	高田学園 (百合野校舎)	1F 保健室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
13	高田学園 (百合野校舎)	1F 校長室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
14	高田学園 (百合野校舎)	1F 放送室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
15	高田学園 (百合野校舎)	1F 放送室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
16	高田学園 (百合野校舎)	1F 放送室	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
17	高田学園 (百合野校舎)	1F児童玄関	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
18	高田学園 (百合野校舎)	1F児童玄関	HF32	直管型蛍光灯 40形	16	1	16
19	高田学園 (百合野校舎)	1F 多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
20	高田学園 (百合野校舎)	1F 多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	22
21	高田学園 (百合野校舎)	1F 多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
22	高田学園 (百合野校舎)	1F トイレ南	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
23	高田学園 (百合野校舎)	1F 職員トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4
24	高田学園 (百合野校舎)	1F トイレ北	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
25	高田学園 (百合野校舎)	1F 給食室	-	トラフ型 20形 防雨・防湿タイプ			
26	高田学園 (百合野校舎)	1F 給食室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
27	高田学園 (百合野校舎)	1F 給食室	-	トラフ型 40形 防雨・防湿タイプ			
28	高田学園 (百合野校舎)	1F 給食室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	1	9
29	高田学園 (百合野校舎)	1Fサイロ内	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	1	8
30	高田学園 (百合野校舎)	1F 給食室	-	シーリングライト	2	1	2
31	高田学園 (百合野校舎)	1F 給食室	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
32	高田学園 (百合野校舎)	1F 外回り	HF(蛍光水銀灯)80	防犯灯	6	1	6
33	高田学園 (百合野校舎)	1F 外回り	-	防犯灯取付器具	6	1	6
34	高田学園 (百合野校舎)	1F ポンプ室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
35	高田学園 (百合野校舎)	1F プレハブ倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
36	高田学園 (百合野校舎)	1F 給食室横更衣室	FCL30	シーリングライト	1	2	1
37	高田学園 (百合野校舎)	1F 給食室横更衣室	FCL30	シーリングライト	1	2	1
38	高田学園 (百合野校舎)	1F 湯沸室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
39	高田学園 (百合野校舎)	1F 浴室	-	ブラケット 浴室灯	1	1	1
40	高田学園 (百合野校舎)	1F 浴室	60W	GX53ランプ	1	1	1
41	高田学園 (百合野校舎)	2F 理科室横階段1~2	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
42	高田学園 (百合野校舎)	2F 廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	10	1	10
43	高田学園 (百合野校舎)	2F 理科室、準備室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
44	高田学園 (百合野校舎)	2F 理科室、準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
45	高田学園 (百合野校舎)	2F 理科室、準備室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	8	2	16

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12	-
器具交換	LEDスクエア照明 直付型 □470	SQBCL47	-	-	-	1	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQL4N25LI	昼白色	4,500	28.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.6	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	10	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.6	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	22	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	1	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	1	防水
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR40-B	-	-	-	9	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	9	防水
器具交換	高温用 トラフ型 40形	MY-EL425440/N AHTN	昼白色	2,500	15.8	8	-
器具交換	LEDシーリングライト	CLKH-E17W	電球色	440	4.4	2	-
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-
器具交換	LED防犯灯	IRLDHB10-V4A	昼白色	1,330	9.1	6	-
器具交換	防犯灯取付器具	BKL-HTK	-	-	-	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LEDシーリングライト	PL12D-J2	昼光色	3,420	30.4	1	調光
器具交換	LEDシーリングライト	PL12D-J2	昼光色	3,420	30.4	1	調光
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LEDブラケット 浴室灯	LBR-GX53-CIPL-BS	-	-	-	1	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF5N-H-GX53	昼白色	510	4.5	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.6	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	16	-

高田学園 (百合野校舎)			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
46	高田学園 (百合野校舎)	2F 理科室前トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
47	高田学園 (百合野校舎)	2F 備品室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
48	高田学園 (百合野校舎)	2F 1-1前トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
49	高田学園 (百合野校舎)	2F 1-1横階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
50	高田学園 (百合野校舎)	2F 2-1前トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
51	高田学園 (百合野校舎)	3F 家庭科室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
52	高田学園 (百合野校舎)	3F 家庭科室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
53	高田学園 (百合野校舎)	3F 資料室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
54	高田学園 (百合野校舎)	3F 中央トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
55	高田学園 (百合野校舎)	3F 階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
56	高田学園 (百合野校舎)	3F 音楽室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
57	高田学園 (百合野校舎)	3F 音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
58	高田学園 (百合野校舎)	3F トイレ北	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
59	高田学園 (百合野校舎)	4F 廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	5	1	5
60	高田学園 (百合野校舎)	4F 図工室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
61	高田学園 (百合野校舎)	4F トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
62	高田学園 (百合野校舎)	4F 階段	-	-	-	-	-
63	高田学園 (百合野校舎)	4F 階段	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
64	高田学園 (百合野校舎)	プール 更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
65	高田学園 (百合野校舎)	プール トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
66	高田学園 (百合野校舎)	プール 倉庫	-	トラフ型 20形 防雨・防湿タイプ	-	-	-
67	高田学園 (百合野校舎)	プール 倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
68	高田学園 (百合野校舎)	プール プール側ポンプ室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
69	高田学園 (百合野校舎)	体育館 倉庫、ステージ	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
70	高田学園 (百合野校舎)	体育館 倉庫、ステージ	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
71	高田学園 (百合野校舎)	体育館 倉庫、ステージ	FLR40	直管型蛍光灯 40形	5	2	10
72	高田学園 (百合野校舎)	体育館 倉庫、ステージ	-	-	-	-	-
73	高田学園 (百合野校舎)	体育館 2F	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
74	高田学園 (百合野校舎)	体育館 全体	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	2	1	2
75	高田学園 (百合野校舎)	体育館 全体	-	誘導灯 表示板	2	1	2
76	高田学園 (百合野校舎)	体育館 全体	-	誘導灯リニューアルプレート	2	1	2
77	高田学園 (百合野校舎)	体育館 全体	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4
78	高田学園 (百合野校舎)	体育館 全体	-	防雨型ブラケット	2	1	3
79	高田学園 (百合野校舎)	体育館 全体	40W	電球 E17 広配光 40形	3	1	3
80	高田学園 (百合野校舎)	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/13/20/16S	昼白色	2,000	12.6	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	2,500	16.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	5	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LEDブラケット丸	PEG-E17S	-	-	-	1	-
器具交換	LED電球 E17 広配光 40W 昼白色	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	400	3.9	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	-	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	10	-
-	舞台照明の為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	8	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	2	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート 壁直付用	MOYU-08W32B	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	3	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	3	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

高田学園（さくら野校舎）			既設照明					
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	
1	高田学園（さくら野校舎）	1階校長室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24	
2	高田学園（さくら野校舎）	1階職員室	HF32	直管型蛍光灯 40形	38	2	76	
3	高田学園（さくら野校舎）	1階湯沸かし室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2	
4	高田学園（さくら野校舎）	1階廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	2	8	
5	高田学園（さくら野校舎）	1階廊下	-	スクエア照明 埋込型 □275	8	2	16	
6	高田学園（さくら野校舎）	1階廊下	FPL36	コンパクト型蛍光灯	8	2	16	
7	高田学園（さくら野校舎）	1階廊下	-	リニューアルプレート□300-275	-	-	-	
8	高田学園（さくら野校舎）	1階会議室、相談室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	3	36	
9	高田学園（さくら野校舎）	1階男女職員トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2	
10	高田学園（さくら野校舎）	1階男女職員トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	1	4	
11	高田学園（さくら野校舎）	1階男女職員トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2	
12	高田学園（さくら野校舎）	1階男女更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6	
13	高田学園（さくら野校舎）	1階男女更衣室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4	
14	高田学園（さくら野校舎）	1階保健室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24	
15	高田学園（さくら野校舎）	1階ポンプ室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2	
16	高田学園（さくら野校舎）	1階図書準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6	
17	高田学園（さくら野校舎）	1階ハートルーム	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6	
18	高田学園（さくら野校舎）	1階図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	36	2	72	
19	高田学園（さくら野校舎）	1階金工・木工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24	
20	高田学園（さくら野校舎）	1階金工・木工室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2	
21	高田学園（さくら野校舎）	1階木工準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12	
22	高田学園（さくら野校舎）	1階金工準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12	
23	高田学園（さくら野校舎）	1階階段下倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1	
24	高田学園（さくら野校舎）	1階階段下倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1	
25	高田学園（さくら野校舎）	2F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	19	2	38	
26	高田学園（さくら野校舎）	2Fほっとルーム	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14	
27	高田学園（さくら野校舎）	2Fほっとルーム	LED	LED済みの為対象外	-	-	-	
28	高田学園（さくら野校舎）	2F音楽室	FHT24	ダウンライトΦ100	6	1	6	
29	高田学園（さくら野校舎）	2F音楽室	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	6	1	6	
30	高田学園（さくら野校舎）	2F楽器庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18	
31	高田学園（さくら野校舎）	2F音楽準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4	
32	高田学園（さくら野校舎）	2F多目的ホール	-	スクエア照明 埋込型 □275	15	2	30	
33	高田学園（さくら野校舎）	2F多目的ホール	FPL36	コンパクト型蛍光灯	15	2	30	
34	高田学園（さくら野校舎）	2F多目的ホール	-	リニューアルプレート□300-275	-	-	-	
35	高田学園（さくら野校舎）	2F配膳室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	4	2	8	
36	高田学園（さくら野校舎）	2F配膳室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8	
37	高田学園（さくら野校舎）	2F調理準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2	
38	高田学園（さくら野校舎）	2F被覆室	HF32	直管型蛍光灯 40形	15	2	30	
39	高田学園（さくら野校舎）	2F被覆室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2	
40	高田学園（さくら野校舎）	2F空の間	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18	
41	高田学園（さくら野校舎）	2F空の間	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2	
42	高田学園（さくら野校舎）	2F被覆準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6	
43	高田学園（さくら野校舎）	2F和室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	5	10	
44	高田学園（さくら野校舎）	2F和室	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1	

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	76	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □275	SQPBK27	-	-	-	16	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	4,500	28.0	16	-
器具交換	リニューアルプレート□300-275	RP□300-275	-	-	-	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	36	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDGF40T・N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	72	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDGF40T・N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	38	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
器具交換	LEDダウンライトΦ100	DLN8N-10A6BW-D	昼白色	782	7.5	6	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	FK80002	-	-	-	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □275	SQPBK27	-	-	-	30	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	4,500	28.0	30	-
器具交換	リニューアルプレート□300-275	RP□300-275	-	-	-	30	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	4	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	4	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	30	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFL21GB-P	-	-	-	2	防水

高田学園（さくら野校舎）			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
45	高田学園（さくら野校舎）	2F和室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
46	高田学園（さくら野校舎）	2F和室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
47	高田学園（さくら野校舎）	2Fパソコン室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
48	高田学園（さくら野校舎）	2Fパソコン室	HF32	直管型蛍光灯 40形	28	2	56
49	高田学園（さくら野校舎）	2Fコンピュータ準備室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
50	高田学園（さくら野校舎）	2Fコンピュータ準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
51	高田学園（さくら野校舎）	2F階段	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
52	高田学園（さくら野校舎）	3F廊下	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2
53	高田学園（さくら野校舎）	3F生徒会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
54	高田学園（さくら野校舎）	3F生徒会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
55	高田学園（さくら野校舎）	3F放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
56	高田学園（さくら野校舎）	3F放送室	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
57	高田学園（さくら野校舎）	3F放送室	-	スクエア照明 埋込型 □450	1	3	4
58	高田学園（さくら野校舎）	3F放送室	FHP23	コンパクト型蛍光灯	1	3	4
59	高田学園（さくら野校舎）	3F視聴覚室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
60	高田学園（さくら野校舎）	3F視聴覚室	HF32	直管型蛍光灯 40形	24	2	48
61	高田学園（さくら野校舎）	3F白龍室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
62	高田学園（さくら野校舎）	3F白龍室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
63	高田学園（さくら野校舎）	3F高龍室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
64	高田学園（さくら野校舎）	3F高龍室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
65	高田学園（さくら野校舎）	3F美術室	HF32	直管型蛍光灯 40形	15	2	30
66	高田学園（さくら野校舎）	3F美術室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
67	高田学園（さくら野校舎）	3F教材室	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
68	高田学園（さくら野校舎）	3F教材室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
69	高田学園（さくら野校舎）	3F美術準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
70	高田学園（さくら野校舎）	3F生物、化学準備室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
71	高田学園（さくら野校舎）	3F屋上	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
72	高田学園（さくら野校舎）	3F屋上	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
73	高田学園（さくら野校舎）	3F屋上行き階段	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
74	高田学園（さくら野校舎）	体育館玄関	-	スクエア照明 埋込型 □600	6	4	24
75	高田学園（さくら野校舎）	体育館玄関	FHP32	コンパクト型蛍光灯	6	4	24
76	高田学園（さくら野校舎）	体育館器具庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
77	高田学園（さくら野校舎）	体育館ステージ	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
78	高田学園（さくら野校舎）	体育館ステージ	HF32	直管型蛍光灯 40形	20	1	20
79	高田学園（さくら野校舎）	体育館廊下	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2
80	高田学園（さくら野校舎）	体育館廊下	-	スクエア照明 埋込型 □600	0	4	1
81	高田学園（さくら野校舎）	体育館廊下	FHP32	コンパクト型蛍光灯	0	4	1
82	高田学園（さくら野校舎）	体育館控室、放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
83	高田学園（さくら野校舎）	体育館控室、放送室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
84	高田学園（さくら野校舎）	体育館ミーティングルーム	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
85	高田学園（さくら野校舎）	体育館武道場器具庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
86	高田学園（さくら野校舎）	体育館男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
87	高田学園（さくら野校舎）	体育館男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
88	高田学園（さくら野校舎）	体育館女子更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
89	高田学園（さくら野校舎）	体育館男女更衣室	60w	電球 E26 広配光 40形	4	1	4

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	56	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □450	SQPBK45	-	-	-	4	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL6N25LI	昼白色	6,500	45.0	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	48	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	30	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFLD21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □600	SQPBK60	-	-	-	6	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL9N47LI	昼白色	9,000	54.5	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	20	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □600	SQPBK60	-	-	-	1	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL9N47LI	昼白色	9,000	54.5	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDGF40T・N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7L-G-6T8	電球色	810	7.1	4	-

高田学園（さくら野校舎）			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
90	高田学園（さくら野校舎）	体育館器具庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
91	高田学園（さくら野校舎）	体育館身障者トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	1	1	1
92	高田学園（さくら野校舎）	体育館身障者トイレ	FL15	直管型蛍光灯 15形	1	1	1
93	高田学園（さくら野校舎）	体育館階段	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
94	高田学園（さくら野校舎）	外廻り外	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
95	高田学園（さくら野校舎）	外廻り外	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
96	高田学園（さくら野校舎）	外廻り外	-	防雨型ブラケット φ300	3	1	3
97	高田学園（さくら野校舎）	外廻り外	100W	GX53ランプ	3	1	3
98	高田学園（さくら野校舎）	外廻り外	-	防雨型ブラケット	1	1	1
99	高田学園（さくら野校舎）	外廻り外	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
100	高田学園（さくら野校舎）	屋外倉庫男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
101	高田学園（さくら野校舎）	屋外倉庫男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
102	高田学園（さくら野校舎）	屋外倉庫男女トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
103	高田学園（さくら野校舎）	屋外倉庫男女トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
104	高田学園（さくら野校舎）	屋外倉庫女子更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
105	高田学園（さくら野校舎）	屋外倉庫男子更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
106	高田学園（さくら野校舎）	屋外倉庫サッカー部 部室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
107	高田学園（さくら野校舎）	屋外倉庫体育倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	3	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	3	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDGF40T・N/17/25P	昼白色	2,500	16.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-

■別紙1:照明器具リスト

上長与地区公民館

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	上長与地区公民館	1F研修室	FCL30	シーリングライト	2	1	2
2	上長与地区公民館	1F研修室	FL20	直管型蛍光灯 20形	8	4	32
3	上長与地区公民館	1F廊下	-	防雨型ブラケット φ300	3	1	3
4	上長与地区公民館	1F廊下	100W	GX53ランプ	3	1	3
5	上長与地区公民館	1F廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	2	1	2
6	上長与地区公民館	1F廊下	-	誘導灯 表示板	2	1	2
7	上長与地区公民館	1F廊下	-	誘導灯リニューアルプレート	2	1	2
8	上長与地区公民館	1F廊下	FHT24	ダウンライトφ100	4	1	4
9	上長与地区公民館	1F廊下	-	直感型蛍光灯 15形	2	1	2
10	上長与地区公民館	1F女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
11	上長与地区公民館	1F男子トイレ・洋式トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
12	上長与地区公民館	1F男子トイレ・洋式トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
13	上長与地区公民館	1Fホール	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
14	上長与地区公民館	1Fホール	100W	GX53ランプ	2	1	2
15	上長与地区公民館	1Fホール	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
16	上長与地区公民館	1Fホール	100W	GX53ランプ	1	1	1
17	上長与地区公民館	1Fホール	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
18	上長与地区公民館	1Fホール	-	誘導灯 表示板	1	1	1
19	上長与地区公民館	1Fホール	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
20	上長与地区公民館	1F事務室	-	直感型蛍光灯 15形	1	1	1
21	上長与地区公民館	1F物入れ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
22	上長与地区公民館	1F物入れ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
23	上長与地区公民館	1F調理実習室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	6	2	12
24	上長与地区公民館	1F調理実習室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
25	上長与地区公民館	1F調理実習室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
26	上長与地区公民館	1F 倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
27	上長与地区公民館	1F管理入室	-	スクエア照明 直付型 □720	1	1	1
28	上長与地区公民館	1F管理入室	FPL36	コンパクト型蛍光灯	1	1	1
29	上長与地区公民館	1F管理入室	FCL30	シーリングライト	1	2	2
30	上長与地区公民館	1F軒下	FHT42	軒下用ダウンライトφ200	2	1	2
31	上長与地区公民館	1F軒下	-	ダウンライトリニューアルプレートφ300-φ200	2	1	2
32	上長与地区公民館	1F外回り	-	防雨型ブラケット 20形	3	1	3
33	上長与地区公民館	1F外回り	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
34	上長与地区公民館	2F階段	60W	電球 E26 広配光 60形	3	1	3
35	上長与地区公民館	2F廊下	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
36	上長与地区公民館	2F廊下	100W	GX53ランプ	1	1	1
37	上長与地区公民館	2F廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
38	上長与地区公民館	2F廊下	-	誘導灯 表示板	1	1	1
39	上長与地区公民館	2F廊下	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
40	上長与地区公民館	2F廊下	-	直感型蛍光灯 15形	2	1	2
41	上長与地区公民館	2F廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
42	上長与地区公民館	2F廊下	-	誘導灯表示板	1	1	1
43	上長与地区公民館	2F廊下	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
44	上長与地区公民館	2F図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
45	上長与地区公民館	2F研修室	FCL30	シーリングライト	1	1	1
46	上長与地区公民館	2F研修室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
47	上長与地区公民館	2F研修室	JE(非常灯用ハログen)13	非常灯	1	1	1
48	上長与地区公民館	2F会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
49	上長与地区公民館	2F会議室	JE(非常灯用ハログen)13	非常灯	1	1	1
50	上長与地区公民館	2F女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1

LED照明	LED照明						
	交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数
器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	CL8DL-S1	電球色～昼光色	4,000	30.7	2	調光
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	32	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	3	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	3	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	2	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	2	-
器具交換	LEDダウンライトφ100	DL8N8-10A6BW-D	昼白色	782	7.5	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	12	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	12	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LEDスクエア照明 直付型 □720	SQPBCL72	-	-	-	1	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL6N47LI	昼白色	6,500	39.5	1	-
器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	CL8DL-S1	電球色～昼光色	4,000	30.7	1	調光
器具交換	LED軒下用ダウンライトφ200	XNW5580WN LZ9	昼白色	5,160	42.4	2	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレートφ300-φ200	DLRP30-20	-	-	-	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	3	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	2	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091L	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	CL8DL-S1	電球色～昼光色	4,000	30.7	1	調光
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-

上長与地区公民館

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
51	上長与地区公民館	2F第一会議室	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
52	上長与地区公民館	2F第一会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
53	上長与地区公民館	2F第一会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
54	上長与地区公民館	2F第一会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
55	上長与地区公民館	2F第一会議室	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
56	上長与地区公民館	2F第一会議室	-	誘導灯 表示板	1	1	1
57	上長与地区公民館	2F第一会議室	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
58	上長与地区公民館	2F男子トイレ・洋式トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
59	上長与地区公民館	2F男子トイレ・洋式トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
60	上長与地区公民館	2F湯沸室	-	防雨型ブラケット	1	1	1
61	上長与地区公民館	2F湯沸室	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
62	上長与地区公民館	2F屋上	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
63	上長与地区公民館	2F屋上	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
64	上長与地区公民館	2Fスロープ	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
65	上長与地区公民館	2Fスロープ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
66	上長与地区公民館	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-
67	上長与地区公民館	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

交換方式	LED照明						
	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※1000時	本・台数	備考
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート 壁直付用	MOYU-08W32B	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

上長与町体育館			既設照明					
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数	
1	上長与町体育館	1F 放送室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4	
2	上長与町体育館	1F ステージ	FLR40	直管型蛍光灯 40形	9	1	9	
3	上長与町体育館	1F 控室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4	
4	上長与町体育館	1F 用具室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2	
5	上長与町体育館	1F 相談室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4	
6	上長与町体育館	1F ホール	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8	
7	上長与町体育館	1F ホール	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	2	1	2	
8	上長与町体育館	1F 事務室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4	
9	上長与町体育館	1F 階段	FL20	非常用照明器具 20形 直付型w150	1	1	1	
10	上長与町体育館	1F 軒下	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2	
11	上長与町体育館	1F 軒下	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2	
12	上長与町体育館	2F 卓球室	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	2	1	2	
13	上長与町体育館	2F 卓球室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	3	2	6	
14	上長与町体育館	2F 更衣室 右	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1	
15	上長与町体育館	2F 通路	FL20	非常用照明器具 20形 直付型w150	2	1	2	
16	上長与町体育館	2F 更衣室左	FLR20	直管型蛍光灯 40形	1	1	1	
17	上長与町体育館	2F ミーティング室	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1	
18	上長与町体育館	2F ミーティング室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	1	4	
19	上長与町体育館	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-	

LED照明		LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	9	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-	
器具交換	LED非常用照明器具 20形 直付型w150	MY-VH208432C/N AHTN	昼白色	790	6.5	1	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	6	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-	
器具交換	LED非常用照明器具 20形 直付型w150	MY-VH208432C/N AHTN	昼白色	790	6.5	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-	
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-	

■別紙1:照明器具リスト

高田公民館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	高田公民館	1階、2階1F和室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
2	高田公民館	1階、2階1Fホール	-	防雨型ブラケット φ300	6	1	6
3	高田公民館	1階、2階1Fホール	100W	GX53ランプ	6	1	6
4	高田公民館	1階、2階1Fホール	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
5	高田公民館	1階、2階1F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
6	高田公民館	1階、2階1F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
7	高田公民館	1階、2階階段	60W	電球 E26 広配光 60形	1	3	3
8	高田公民館	1階、2階1F階段倉庫	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
9	高田公民館	1階、2階1F階段倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
10	高田公民館	1階、2階1F男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
11	高田公民館	1階、2階1F男子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
12	高田公民館	1階、2階1F男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
13	高田公民館	1階、2階1F女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
14	高田公民館	1階、2階1F女子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
15	高田公民館	1階、2階1F女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
16	高田公民館	1階、2階1F談話室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
17	高田公民館	1階、2階1F談話室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
18	高田公民館	1階、2階1F事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
19	高田公民館	1階、2階1F事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
20	高田公民館	1階、2階1F印刷室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
21	高田公民館	1階、2階1F応接室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
22	高田公民館	1階、2階1F調理実習室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
23	高田公民館	1階、2階1F調理実習室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
24	高田公民館	1階、2階1F機械室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
25	高田公民館	1階、2階1F湯沸室	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
26	高田公民館	1階、2階1F湯沸室	100W	GX53ランプ	1	1	1
27	高田公民館	1階、2階1F湯沸室	FCL30	シーリングライト	1	2	1
28	高田公民館	1階、2階1F湯沸室	FL15	キッチン灯	1	1	1
29	高田公民館	1階、2階1F湯沸室	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
30	高田公民館	1階、2階1F湯沸室	100W	GX53ランプ	1	1	1
31	高田公民館	1階、2階2F廊下	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
32	高田公民館	1階、2階2F廊下	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
33	高田公民館	1階、2階2F廊下	100W	GX53ランプ	1	1	1
34	高田公民館	1階、2階2F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
35	高田公民館	1階、2階2F大ホール	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
36	高田公民館	1階、2階2F大ホール	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	6	1	6
37	高田公民館	1階、2階2F大ホール	HF32	直管型蛍光灯 40形	13	2	26
38	高田公民館	1階、2階2F大ホール	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
39	高田公民館	1階、2階2F女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
40	高田公民館	1階、2階2F女子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
41	高田公民館	1階、2階2F女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
42	高田公民館	1階、2階2F男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
43	高田公民館	1階、2階2F男子トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	6	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	6	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	CL8DL-S1	電球色～昼光色	4,000	30.7	1	-
器具交換	LEDキッチン灯 15形	KT8N-45TC	昼白色	800	8.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	26	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水

高田公民館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
44	高田公民館	1階、2階2F男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
45	高田公民館	1階、2階2F図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
46	高田公民館	1階、2階2F図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
47	高田公民館	1階、2階2F講座室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
48	高田公民館	1階、2階2F講座室	中天井用	非常灯	1	1	1
49	高田公民館	1階、2階2F講座室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
50	高田公民館	1階、2階2F倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
51	高田公民館	1階、2階2F会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
52	高田公民館	1階、2階2F会議室	中天井用	非常灯	2	1	2
53	高田公民館	1階、2階2F会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
54	高田公民館	1階、2階外回り	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
55	高田公民館	1階、2階外回り	100W	GX53ランプ	2	1	2
56	高田公民館	1階、2階外回り	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
57	高田公民館	1階、2階外回り	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
58	高田公民館	1階、2階外回り	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
59	高田公民館	1階、2階外回り	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB35112B	昼白色	-	1.6	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB35112B	昼白色	-	1.6	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10N-H-GX53	昼白色	1,200	10.0	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-

■別紙1:照明器具リスト

多目的研修会施設			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	多目的研修会施設	1F 和室	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	5	15
2	多目的研修会施設	1F 研修室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
3	多目的研修会施設	1F 調理実習室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	2	2	4
4	多目的研修会施設	1F 調理実習室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
5	多目的研修会施設	1F 小会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
6	多目的研修会施設	1F 事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
7	多目的研修会施設	1F コミュニティ事務局	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
8	多目的研修会施設	1F 倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
9	多目的研修会施設	1F 倉庫	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
10	多目的研修会施設	1F 倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
11	多目的研修会施設	1F WC	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
12	多目的研修会施設	1F WC	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
13	多目的研修会施設	1F WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
14	多目的研修会施設	1F WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
15	多目的研修会施設	1F ホール	-	スクエア照明 埋込型 □450	1	3	2
16	多目的研修会施設	1F ホール	FHP23	コンパクト型蛍光灯	1	3	2
17	多目的研修会施設	1F ホール	中天井用	非常灯	4	1	4
18	多目的研修会施設	1F ホール	-	スクエア照明 埋込型 □450	0	3	1
19	多目的研修会施設	1F ホール	FPL36	コンパクト型蛍光灯	0	3	1
20	多目的研修会施設	1F ホール	-	防雨型ブラケット	3	1	3
21	多目的研修会施設	1F ホール	40W	電球 E17 広配光 40形	3	1	3
22	多目的研修会施設	2F 大ホール	-	スクエア照明 埋込型 □450	3	3	8
23	多目的研修会施設	2F 大ホール	FPL36	コンパクト型蛍光灯	3	3	8
24	多目的研修会施設	2F 大ホール	FL110	直管型蛍光灯 110形	10	1	10
25	多目的研修会施設	2F 大ホール	中天井用	非常灯	2	1	2
26	多目的研修会施設	2F 大ホール	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
27	多目的研修会施設	2F 大ホール	-	誘導灯 表示板	1	1	1
28	多目的研修会施設	2F 大ホール	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
29	多目的研修会施設	2F 大ホール	FHT32	ダウンライトφ150	4	1	4
30	多目的研修会施設	2F 大ホール	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
31	多目的研修会施設	2F 大ホール	-	誘導灯 表示板	1	1	1
32	多目的研修会施設	2F 大ホール	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
33	多目的研修会施設	2F 大ホール前	-	スクエア照明 埋込型 □450	1	3	2
34	多目的研修会施設	2F 大ホール前	FHP23	コンパクト型蛍光灯	1	3	2
35	多目的研修会施設	2F 大ホール前	中天井用	非常灯	1	1	1
36	多目的研修会施設	2F 図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
37	多目的研修会施設	2F 図書室	FHT32	ダウンライトφ150	3	1	3
38	多目的研修会施設	2F 倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
39	多目的研修会施設	2F 階段	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常用照明器具 20形 直付型w230	1	2	2
40	多目的研修会施設	2F WC	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
41	多目的研修会施設	2F WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
42	多目的研修会施設	2F WC	-	防雨型ブラケット 20形	4	1	4
43	多目的研修会施設	2F WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	1	4
44	多目的研修会施設	2F 外部	HF32	ウォールライト 40形	7	1	7
45	多目的研修会施設	1F 外部	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
46	多目的研修会施設	1F 外部	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	15	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	4	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	4	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □450	SQPBUK45	-	-	-	2	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL4N25LI	昼白色	4,500	28.0	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB35112B	昼白色	-	1.6	4	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □450	SQPBUK45	-	-	-	1	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	3	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4N-G-E17-4T8	昼白色	440	3.9	3	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □450	SQPBUK45	-	-	-	8	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ110形	LDRd86T-N/30/54/19SP	昼白色	5,400	30.9	10	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB35112B	昼白色	-	1.6	2	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-05H32B	-	-	-	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	4	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート 壁直付用	MOYU-08W32B	-	-	-	1	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □450	SQPBUK45	-	-	-	2	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL4N25LI	昼白色	4,500	28.0	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB35112B	昼白色	-	1.6	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED非常用照明器具 20形 直付型w230	MY-VH215431C/N AHTN	昼白色	1,580	12.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	4	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	4	-
器具交換	LEDウォールライト 40形	NNFW41800C LE9	昼白色	2,210	19.9	7	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-

多目的研修会施設			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
47	多目的研修会施設		-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あ たり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	

■別紙1:照明器具リスト

勤労少年ホーム			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	勤労少年ホーム	3F 講習集会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
2	勤労少年ホーム	3F 講習集会室	HF32	非常用照明器具 40形 埋込型w300	3	1	3
3	勤労少年ホーム	3F 倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
4	勤労少年ホーム	3F 倉庫	HF32	非常用照明器具 40形 埋込型w300	1	1	1
5	勤労少年ホーム	3F 事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
6	勤労少年ホーム	3F ロビー	FL20	非常用照明器具 20形 埋込型w300	4	2	8
7	勤労少年ホーム	3F ロビー	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	5	15
8	勤労少年ホーム	3F 会議室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
9	勤労少年ホーム	3F 料理講習室	HF32	非常用照明器具 40形 直付型w230	3	2	6
10	勤労少年ホーム	3F 料理講習室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	3	2	6
11	勤労少年ホーム	3F 料理講習室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
12	勤労少年ホーム	3F 談話室	FL20	直管型蛍光灯 20形	6	4	24
13	勤労少年ホーム	3F WC	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
14	勤労少年ホーム	3F WC	FL20	非常用照明器具 20形 埋込型w300	1	1	1
15	勤労少年ホーム	3F WC	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
16	勤労少年ホーム	3F WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
17	勤労少年ホーム	3F 湯沸室	FL20	キッチン灯	1	1	1
18	勤労少年ホーム	3F 倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
19	勤労少年ホーム	3F 外灯	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
20	勤労少年ホーム	3F 外灯	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
21	勤労少年ホーム	4F 軽スポーツ室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
22	勤労少年ホーム	4F 軽スポーツ室	HF32	非常用照明器具 40形 埋込型w300	3	1	3
23	勤労少年ホーム	4F 軽スポーツ室	中天井用	非常灯	5	1	5
24	勤労少年ホーム	4F 倉庫	HF32	非常用照明器具 40形 埋込型w300	2	2	4
25	勤労少年ホーム	4F 倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
26	勤労少年ホーム	4F 器具室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
27	勤労少年ホーム	4F シャワー室・更衣室	白熱灯60W	ダウンライトφ100	4	1	4
28	勤労少年ホーム	4F 階段	FL20	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 20形	2	1	2
29	勤労少年ホーム	4F 洗面所	FL20	非常用照明器具 20形 埋込型w300	1	1	1
30	勤労少年ホーム	4F 洗面所	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
31	勤労少年ホーム	4F PS	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
32	勤労少年ホーム	4F 湯沸室	FL20	キッチン灯	1	1	1
33	勤労少年ホーム	4F 音楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
34	勤労少年ホーム	4F 音楽室	HF32	非常用照明器具 40形 埋込型w300	2	2	4
35	勤労少年ホーム	4F ホール	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	5	15
36	勤労少年ホーム	4F ホール	FL20	非常用照明器具 20形 埋込型w300	2	2	4
37	勤労少年ホーム	4F PC室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
38	勤労少年ホーム	4F PC室	HF32	非常用照明器具 40形 埋込型w300	3	2	6
39	勤労少年ホーム	4F 外灯	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
40	勤労少年ホーム	4F 外灯	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
41	勤労少年ホーム	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300	MY-BK45043/25/N AHTN	昼白色	1,450	34.1	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300	MY-BK45043/25/N AHTN	昼白色	1,450	34.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LED非常用照明器具 20形 埋込型w300	MY-BH215435C/N AHTN	昼白色	1,540	12.2	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	15	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 直付型w230	MY-VK450433/N AHTN	昼白色	5,200	32.9	3	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	3	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	3	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED非常用照明器具 20形 埋込型w300	MY-BH215435C/N AHTN	昼白色	1,540	12.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LEDキッチン灯 20形	KT10N-60TC	昼白色	1,000	11.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300	MY-BK45043/25/N AHTN	昼白色	1,450	34.1	3	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB35111B	昼白色	-	1.6	5	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300	MY-BK45043/25/N AHTN	昼白色	1,450	34.1	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	LSB100-1027NCAW-V3	電球色	750	8.0	4	-
器具交換	20形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS215432A/N AHTN	昼白色	1,600	13.3	2	-
器具交換	LED非常用照明器具 20形 埋込型w300	MY-BH215435C/N AHTN	昼白色	1,540	12.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LEDキッチン灯 20形	KT10N-60TC	昼白色	1,000	11.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300	MY-BK45043/25/N AHTN	昼白色	1,450	34.1	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	15	-
器具交換	LED非常用照明器具 20形 埋込型w300	MY-BH215435C/N AHTN	昼白色	1,540	12.2	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300	MY-BK45043/25/N AHTN	昼白色	1,450	34.1	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

働く婦人の家

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	働く婦人の家	1F 作業室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	3	6
2	働く婦人の家	1F 資料室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	5	5
3	働く婦人の家	1F ホール	FL20	直管型蛍光灯 20形	8	5	40
4	働く婦人の家	1F ホール	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	4	1	4
5	働く婦人の家	1F ホール	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
6	働く婦人の家	1F ホール	-	直感型蛍光灯 15形	1	1	1
7	働く婦人の家	1F 集会室	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	5	20
8	働く婦人の家	1F 集会室	中天井用	非常灯	1	1	1
9	働く婦人の家	1F 相談室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
10	働く婦人の家	1F 相談室	低天井用	非常灯	2	1	2
11	働く婦人の家	1F 相談室	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	2	1	2
12	働く婦人の家	1F 和室	FCL32	シーリングライト	1	1	1
13	働く婦人の家	1F 和室	低天井用	非常灯	1	1	1
14	働く婦人の家	1F 和室	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	1	1	1
15	働く婦人の家	1F 共用WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
16	働く婦人の家	1F 男子WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
17	働く婦人の家	1F 男子WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
18	働く婦人の家	1F 女子WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
19	働く婦人の家	1F 女子WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
20	働く婦人の家	1F 洗面所	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
21	働く婦人の家	1F 湯沸室	-	直感型蛍光灯 15形	1	1	1
22	働く婦人の家	1F 湯沸室	白熱灯60W	ダウンライトΦ100	1	1	1
23	働く婦人の家	1F 収納庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
24	働く婦人の家	1F 教養娯楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
25	働く婦人の家	1F 教養娯楽室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
26	働く婦人の家	2F 軽運動室	-	防雨型ブラケット φ300	6	1	6
27	働く婦人の家	2F 軽運動室	100W	GX53ランプ	6	1	6
28	働く婦人の家	2F 軽運動室	水銀灯250W	ダウンライト 埋込穴 φ400	12	1	12
29	働く婦人の家	2F 軽運動室	中天井用	非常灯	4	1	4
30	働く婦人の家	2F 倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
31	働く婦人の家	2F スロープ	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
32	働く婦人の家	2F スロープ	100W	GX53ランプ	2	1	2
33	働く婦人の家	2F ホール	HF32	直管型蛍光灯 40形	5	1	5
34	働く婦人の家	2F ホール	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	4	1	4
35	働く婦人の家	2F ホール	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
36	働く婦人の家	2F ホール	白熱灯60W	ダウンライトΦ100	11	1	11
37	働く婦人の家	2F 図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
38	働く婦人の家	2F 図書室	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
39	働く婦人の家	2F 廊下	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
40	働く婦人の家	2F 調理実習室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	4	1	4
41	働く婦人の家	2F 調理実習室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
42	働く婦人の家	2F 調理実習室	中天井用	非常灯	1	1	1
43	働く婦人の家	2F WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	2	6
44	働く婦人の家	2F WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
45	働く婦人の家	2F 湯沸室	-	直感型蛍光灯 15形	1	1	1
46	働く婦人の家	2F 湯沸室	白熱灯60W	ダウンライトΦ100	1	1	1
47	働く婦人の家	2F 洗面所	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1

LED照明 交換方式	LED照明						
	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	5	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	40	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	20	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB35112B	昼白色	-	1.6	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	2	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	FK80002	-	-	-	2	-
器具交換	シーリングライト	PL12D-J2	昼白色	3,420	30.4	1	調光
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	FK80002	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL5L38-10W7BW-D	電球色	470	4.3	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	6	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	6	-
器具交換	LEDダウンライト埋込穴φ400	LDRDL52N-MA-I-LI	昼白色	9,100	54.7	12	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB35112B	昼白色	-	1.6	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	5	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL5L38-10W7BW-D	電球色	470	4.3	11	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	4	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	4	防水
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB35112B	昼白色	-	1.6	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ15形	LDG15T・N・7/110	昼白色	1,100	7.0	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL5L38-10W7BW-D	電球色	470	4.3	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-

働く婦人の家			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
48	働く婦人の家	2F 研修室	FCL32	シーリングライト	1	1	1
49	働く婦人の家	2F 研修室	低天井用	非常灯	1	1	1
50	働く婦人の家	2F 研修室	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	1	1	1
51	働く婦人の家	2F 研修室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	5	5
52	働く婦人の家	2F 研修室	-	防雨型ブラケット	1	1	1
53	働く婦人の家	2F 研修室	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
54	働く婦人の家	2F 研修室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
55	働く婦人の家	2F 研修室	白熱灯60W	ダウンライトΦ100	1	1	1
56	働く婦人の家	2F 講習室	HF32	直管型蛍光灯 40形	16	2	32
57	働く婦人の家	2F 講習室	中天井用	非常灯	2	1	2
58	働く婦人の家	2F 講習室	水銀灯250W	ダウンライト 埋込穴 Φ400	4	1	4
59	働く婦人の家	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-
60	働く婦人の家	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED和風シーリングライト (調光・調色)	CL8DL-7.0JP	電球色～昼光色	(最大点灯時) 4000	31.0	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-Φ100	FK80002	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	5	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL5L38-10W7BW-D	電球色	470	4.3	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	32	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB35112B	昼白色	-	1.6	2	-
器具交換	LEDダウンライト埋込穴Φ400	LDRDL52N-MA-I-LI	昼白色	9,100	54.7	4	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

つどいの家			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	つどいの家	1F屋外	60W	和風ポーチ灯	2	1	2
2	つどいの家	1Fキッチン	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	4	1	4
3	つどいの家	1Fキッチン	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
4	つどいの家	1F男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
5	つどいの家	1F水、お湯シャワー室	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
6	つどいの家	1F水、お湯シャワー室	100W	GX53ランプ	2	1	2
7	つどいの家	1F水、お湯シャワー室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
8	つどいの家	1F玄関、廊下	-	スクエア照明 直付型 □470	8	1	8
9	つどいの家	1F玄関、廊下	FPL36	コンパクト型蛍光灯	8	1	8
10	つどいの家	1F玄関、廊下	低天井用	非常灯	1	1	1
11	つどいの家	1F玄関、廊下	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
12	つどいの家	1F玄関、廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
13	つどいの家	1F玄関、廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
14	つどいの家	1F玄関、廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
15	つどいの家	1F玄関、廊下	-	誘導灯 表示板	1	1	1
16	つどいの家	1F玄関、廊下	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
17	つどいの家	1F調理室、いろりの間	低天井用	非常灯	1	1	1
18	つどいの家	1F倉庫	-	防雨型ブラケット	1	1	1
19	つどいの家	1F倉庫	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
20	つどいの家	1F階段	FL20	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 20形	1	1	1
21	つどいの家	2F廊下	-	防雨型ブラケット 20形	3	1	3
22	つどいの家	2F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	1	3
23	つどいの家	2F廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
24	つどいの家	2F廊下	-	誘導灯 表示板	1	1	1
25	つどいの家	2F廊下	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
26	つどいの家	2F廊下	FHT32	ダウンライトφ150	5	1	5
27	つどいの家	2F廊下	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
28	つどいの家	2F男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
29	つどいの家	2F研修室、物置	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
30	つどいの家	2F研修室、物置	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
31	つどいの家	2F研修室、物置	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	2	1	2
32	つどいの家	2F二鳥の間、白鬚の間	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
33	つどいの家	2F二鳥の間、白鬚の間	低天井用	非常灯	2	1	2
34	つどいの家	2F二鳥の間、白鬚の間	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	2	1	2
35	つどいの家	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-
36	つどいの家	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(Lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED和風ポーチ灯	LGWC85084F	電球色	270	5.2	2	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	4	-
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	4	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LEDスクエア照明 直付型 □470	SQPBC147	-	-	-	8	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	8	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形 (電源内臓)	EL-CB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形 (電源内臓)	EL-CB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	20形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS215432A/N AHTN	昼白色	1,600	13.3	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	3	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	5	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	2	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	FK80002	-	-	-	2	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

上長与児童館

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	上長与児童館	1階外廻り	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
2	上長与児童館	1階外廻り	FL20	ガラス直管 20形	1	1	1
3	上長与児童館	1階外廻り	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
4	上長与児童館	1階外廻り	100W	GX53ランプ	1	1	1
5	上長与児童館	1階外廻り	水銀灯100W	外灯	1	1	1
6	上長与児童館	1階外廻り	水銀灯100W	電源ユニット	1	1	1
7	上長与児童館	1階外廻り	水銀灯100W	-	1	1	1
8	上長与児童館	1階玄関	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	4	4
9	上長与児童館	1階玄関	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
10	上長与児童館	1階玄関	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
11	上長与児童館	1階玄関	-	誘導灯 表示板	1	1	1
12	上長与児童館	1階玄関	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
13	上長与児童館	1階廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	5	4	20
14	上長与児童館	1階廊下	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	2	1	2
15	上長与児童館	1階廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
16	上長与児童館	1階廊下	-	誘導灯 表示板	1	1	1
17	上長与児童館	1階廊下	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
18	上長与児童館	1階男女トイレ	FHT16	ダウンライトφ100	5	1	5
19	上長与児童館	1階男女トイレ	-	防雨型ブラケット	2	1	2
20	上長与児童館	1階男女トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
21	上長与児童館	1階男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
22	上長与児童館	1階多目的トイレ	FHT16	ダウンライトφ100	1	1	1
23	上長与児童館	1階多目的トイレ	-	-	1	1	1
24	上長与児童館	1階倉庫	-	防雨型ブラケット	1	1	1
25	上長与児童館	1階倉庫	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
26	上長与児童館	1階事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
27	上長与児童館	1階事務室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
28	上長与児童館	1階図書館	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
29	上長与児童館	1階遊戯室	HF32	直管型蛍光灯 40形	10	2	20
30	上長与児童館	1階階段	FL20	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 20形	2	1	2
31	上長与児童館	2階集会所	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	2	1	2
32	上長与児童館	2階集会所	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
33	上長与児童館	2階集会所	-	誘導灯 表示板	1	1	1
34	上長与児童館	2階集会所	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
35	上長与児童館	2階廊下、玄関	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
36	上長与児童館	2階廊下、玄関	-	誘導灯 表示板	1	1	1
37	上長与児童館	2階廊下、玄関	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
38	上長与児童館	2階廊下、玄関	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
39	上長与児童館	2階廊下、玄関	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	4	4
40	上長与児童館	2階倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
41	上長与児童館	2階男女トイレ	FHT16	ダウンライトφ100	6	1	6
42	上長与児童館	2階男女トイレ	-	防雨型ブラケット	4	1	4
43	上長与児童館	2階男女トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	4	1	4
44	上長与児童館	2階男女トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
45	上長与児童館	2階調理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2

交換方式	名称	LED照明					
		基準品番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1200	10	1	-
器具交換	LEDライトバルブ	LDT24N-GA	昼白色	4000	27.2	1	-
器具交換	電源ユニット	LE056035HSZ1/2.4-A2	-	-	-	1	-
器具交換	防水ソケット	PK50LB5-70	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	4	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	20	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	2	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	1	-
器具交換	LEDダウンライトφ100	DL6L38-10A6BW-D	電球色	562	5.4	5	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2500	13.8	2	-
器具交換	LEDダウンライトφ100	DL6L38-10A6BW-D	電球色	562	5.4	1	-
-	対象外	-	-	-	-	1	対象外
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2500	13.8	20	-
器具交換	20形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS215432A/N AHTN	昼白色	1600	13.3	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	2	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート 壁直付用	MOYU-08W32B	-	-	-	1	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1000	6.1	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2500	13.8	2	-
器具交換	LEDダウンライトφ100	DL6L38-10A6BW-D	電球色	562	5.4	6	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	4	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2500	13.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2500	13.8	2	-

上長与児童館

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
46	上長与児童館	2階調理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
47	上長与児童館	2階外階段	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
48	上長与児童館	2階外階段	100W	GX53ランプ	2	1	2
49	上長与児童館	2階外回り	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
50	上長与児童館	2階外回り	FL20	ガラス直管 20形	1	1	1
51	上長与児童館	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-
52	上長与児童館	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2500	13.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDL10L-H-GX53	電球色	1200	10	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1000	7	1	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

南児童館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	南児童館	1階 玄関	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
2	南児童館	1階 玄関	-	誘導灯 表示板	1	1	1
3	南児童館	1階 玄関	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
4	南児童館	1階 玄関	低天井用	非常灯	1	1	1
5	南児童館	1階 通路	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	5	10
6	南児童館	1階 通路	低天井用	非常灯	1	1	1
7	南児童館	1階 洗面所	FHT16	ダウンライトφ100	3	1	3
8	南児童館	1階 洗面所	-	防雨型ブラケット	2	1	2
9	南児童館	1階 洗面所	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
10	南児童館	1階 男子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
11	南児童館	1階 女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
12	南児童館	1階 多目的トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
13	南児童館	1階 図書館、和室	低天井用	非常灯	1	1	1
14	南児童館	1階 図書館、和室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
15	南児童館	1階 図書館、和室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	5	10
16	南児童館	1階 遊戯館	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
17	南児童館	1階 倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
18	南児童館	1階 児童クラブ	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
19	南児童館	1階 階段下倉庫	-	防雨型ブラケット	1	1	1
20	南児童館	1階 階段下倉庫	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
21	南児童館	1階 階段	FL20	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 20形	2	1	2
22	南児童館	1階 事務室、湯沸室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
23	南児童館	1階 事務室、湯沸室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
24	南児童館	1階 外、トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
25	南児童館	1階 軒下、外回り	-	防雨型ブラケット φ300	3	1	3
26	南児童館	1階 軒下、外回り	100W	GX53ランプ	3	1	3
27	南児童館	2階 人工芝エリア	60W	スポットライト	3	1	3
28	南児童館	2階 集会所	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	2	1	2
29	南児童館	2階 集会所	-	誘導灯 表示板	2	1	2
30	南児童館	2階 集会所	-	誘導灯リニューアルプレート	2	1	2
31	南児童館	2階 集会所	低天井用	非常灯	2	1	2
32	南児童館	2階 集会所	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
33	南児童館	2階 ベランダ	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
34	南児童館	2階 ベランダ	100W	GX53ランプ	2	1	2
35	南児童館	2階 トイレ	FHT16	ダウンライトφ100	1	1	1
36	南児童館	2階 トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
37	南児童館	2階 トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
38	南児童館	2階 通路	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	5	5
39	南児童館	2階 通路	低天井用	非常灯	1	1	1
40	南児童館	-	-	非常用照亮点検用リモコン	-	-	-
41	南児童館	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-03C12B	-	-	-	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	LEDダウンライトφ100	DL6L38-10A6BW-D	電球色	562	5.4	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
器具交換	20形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS215430A/N AHTN	昼白色	1,600	13.3	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	3	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	3	-
器具交換	LEDスポットライト 人感センサー付	OSP-S-M	電球色	1,120	15.2	3	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	2	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-03C12B	-	-	-	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	2	-
器具交換	LEDダウンライトφ100	DL6L38-10A6BW-D	電球色	562	5.4	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	1	防水
器具交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	5	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
-	非常用照亮点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

北児童館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	北児童館	1.2階 玄関ポーチ	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
2	北児童館	1.2階 玄関ポーチ	100W	GX53ランプ	2	1	2
3	北児童館	1.2階 1F廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
4	北児童館	1.2階 1F廊下	-	誘導灯 表示板	1	1	1
5	北児童館	1.2階 1F廊下	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
6	北児童館	1.2階 1F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	4	12
7	北児童館	1.2階 1F廊下	低天井用	非常灯	2	1	2
8	北児童館	1.2階 遊戯室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
9	北児童館	1.2階 遊戯室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	5	10
10	北児童館	1.2階 男子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
11	北児童館	1.2階 男子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
12	北児童館	1.2階 男子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
13	北児童館	1.2階 男子トイレ	白熱灯60W	ダウンライトφ100	2	1	2
14	北児童館	1.2階 女子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
15	北児童館	1.2階 女子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
16	北児童館	1.2階 女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
17	北児童館	1.2階 女子トイレ	白熱灯60W	ダウンライトφ100	3	1	3
18	北児童館	1.2階 多目的トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
19	北児童館	1.2階 多目的トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
20	北児童館	1.2階 多目的トイレ	FL20	ガラス直管 20形	1	1	1
21	北児童館	1.2階 1F倉庫	-	防雨型ブラケット	1	1	1
22	北児童館	1.2階 1F倉庫	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
23	北児童館	1.2階 事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
24	北児童館	1.2階 事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
25	北児童館	1.2階 事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
26	北児童館	1.2階 2F廊下	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
27	北児童館	1.2階 2F廊下	低天井用	非常灯	1	1	1
28	北児童館	1.2階 2F廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
29	北児童館	1.2階 2F廊下	-	誘導灯 表示板	1	1	1
30	北児童館	1.2階 2F廊下	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
31	北児童館	1.2階 階段	FL20	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 20形	2	1	2
32	北児童館	1.2階 図書室	低天井用	非常灯	1	1	1
33	北児童館	1.2階 図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
34	北児童館	1.2階 2F倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
35	北児童館	1.2階 2F倉庫1	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
36	北児童館	1.2階 2F男子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
37	北児童館	1.2階 2F男子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
38	北児童館	1.2階 2F男子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
39	北児童館	1.2階 2F男子トイレ	白熱灯60W	ダウンライトφ100	2	1	2
40	北児童館	1.2階 2F女子トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
41	北児童館	1.2階 2F女子トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
42	北児童館	1.2階 2F女子トイレ	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
43	北児童館	1.2階 2F女子トイレ	白熱灯60W	ダウンライトφ100	3	1	3
44	北児童館	1.2階 外回り	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
45	北児童館	1.2階 外回り	100W	GX53ランプ	1	1	1

LED照明		LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考	
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	防水	
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	2	-	
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-	
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-	
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-03C12B	-	-	-	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	EL-DB21111B	昼白色	-	0.8	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	10	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	1	防水	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL5N8-10W7BW-D	昼白色	500	4.3	2	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	1	防水	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL5N8-10W7BW-D	昼白色	500	4.3	3	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	EL-DB21111B	昼白色	0.8	1	1	-	
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-	
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091L	-	-	-	1	-	
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-03C12B	-	-	-	1	-	
器具交換	20形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS215432A/N AHTN	昼白色	1,600	13.3	2	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	EL-DB21111B	昼白色	0.8	1	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	1	防水	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL5N8-10W7BW-D	昼白色	500	4.3	3	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水	
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-	

北児童館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
46	北児童館	1.2階 集会場	C級 片面	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
47	北児童館	1.2階 集会場	-	誘導灯表示板	1	1	1
48	北児童館	1.2階 集会場	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
49	北児童館	1.2階 集会場	C級 片面	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
50	北児童館	1.2階 集会場	-	誘導灯表示板	1	1	1
51	北児童館	1.2階 集会場	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
52	北児童館	1.2階 外階段	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
53	北児童館	1.2階 外階段	100W	GX53ランプ	2	1	2
54	北児童館	1.2階 2Fベランダ	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
55	北児童館	1.2階 2Fベランダ	100W	GX53ランプ	1	1	1
56	北児童館	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-
57	北児童館	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束 (lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	KSH10151	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	誘導灯表示板	S1-1091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート 壁直付用	MOYU-08W32B	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	KSH10151	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	誘導灯表示板	S1-1091S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート 壁直付用	MOYU-08W32B	-	-	-	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

高田児童館

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	高田児童館	1階 外廻り	-	防雨型ブラケット	1	1	1
2	高田児童館	1階 外廻り	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
3	高田児童館	1階 外廻り	-	防雨型ブラケット	1	1	1
4	高田児童館	1階 外廻り	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
5	高田児童館	1階 玄関、通路	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
6	高田児童館	1階 玄関、通路	-	誘導灯 表示板	1	1	1
7	高田児童館	1階 玄関、通路	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
8	高田児童館	1階 玄関、通路	低天井用	非常灯	1	1	1
9	高田児童館	1階 玄関、通路	-	ダウンライト 埋込穴 φ200	1	1	1
10	高田児童館	1階 玄関、通路	-	ダウンライトリニューアルプレートφ440-φ200	1	1	1
11	高田児童館	1階 玄関、通路	-	スクエア照明 埋込型 □275	1	1	1
12	高田児童館	1階 玄関、通路	FPL36	コンパクト型蛍光灯	1	1	1
13	高田児童館	1階 玄関、通路	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
14	高田児童館	1階 集会室、倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
15	高田児童館	1階 集会室、倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
16	高田児童館	1階 集会室、倉庫	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
17	高田児童館	1階 集会室、倉庫	100W	GX53ランプ	1	1	1
18	高田児童館	1階 図書館、倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
19	高田児童館	1階 トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
20	高田児童館	1階 トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
21	高田児童館	1階 トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
22	高田児童館	1階 トイレ	-	防雨型ブラケット	2	1	2
23	高田児童館	1階 トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
24	高田児童館	1階 事務所	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
25	高田児童館	2階 外階段	-	防雨型ブラケット	1	1	1
26	高田児童館	2階 外階段	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
27	高田児童館	2階 階段	-	スクエア照明 埋込型 □275	1	1	1
28	高田児童館	2階 階段	FPL36	コンパクト型蛍光灯	1	1	1
29	高田児童館	2階 階段	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
30	高田児童館	2階 トイレ	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
31	高田児童館	2階 トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
32	高田児童館	2階 トイレ	-	防雨型ブラケット	1	1	1
33	高田児童館	2階 トイレ	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
34	高田児童館	2階 遊戯室	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
35	高田児童館	2階 遊戯室	-	誘導灯 表示板	1	1	1
36	高田児童館	2階 遊戯室	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
37	高田児童館	2階 遊戯室	低天井用	非常灯	1	1	1
38	高田児童館	2階 遊戯室	FL20	直管型蛍光灯 20形	3	4	12
39	高田児童館	2階 遊戯室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
40	高田児童館	2階 遊戯室	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	2	1	2
41	高田児童館	2階 遊戯室	白熱灯60W	ダウンライトφ100	1	1	1
42	高田児童館	2階 遊戯室	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	1	1	1
43	高田児童館	2階 集会室	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
44	高田児童館	2階 集会室	-	誘導灯 表示板	1	1	1
45	高田児童館	2階 集会室	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
46	高田児童館	2階 集会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
47	高田児童館	2階 集会室	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
48	高田児童館	2階 集会室	-	誘導灯 表示板	1	1	1
49	高田児童館	2階 集会室	-	誘導灯リニューアルプレート	1	1	1
50	高田児童館	2階 通路	-	スクエア照明 埋込型 □275	1	1	1

LED照明	LED照明							
	交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	-	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	-	1.2	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200	DL57N8-20W8W-D	昼白色	5,348	47.6	1	1	防水
器具交換	特注リニューアルプレート	-	-	-	-	-	1	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □275	SQPBUK27	-	-	-	-	1	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	1	-	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形 (電源内臓)	EL-CB20111B	昼白色	-	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	1	1	黒板灯
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PKG-E17S	-	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □275	SQPBUK27	-	-	-	-	1	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	1	-	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形 (電源内臓)	EL-CB20111B	昼白色	-	-	1.2	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T-N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-	-
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	-	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12	-	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	-	1.2	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100	DL5L38-10W7BW-D	電球色	470	4.3	1	-	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	FK80002	-	-	-	-	1	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-02C32B	-	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-06H32B	-	-	-	-	1	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □275	SQPBUK27	-	-	-	-	1	-

高田児童館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
51	高田児童館	2階 通路	FPL36	コンパクト型蛍光灯	1	1	1
52	高田児童館	2階 通路	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
53	高田児童館	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-
54	高田児童館	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(Lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形 (電源内臓)	EL-CB20111B	昼白色	-	1.2	1	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

長与児童館

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	長与児童館	地階 駐車場	-	エクステリアブラケット	2	1	2
2	長与児童館	地階 駐車場	40W	電球 E26 広配光 40形	2	1	2
3	長与児童館	地階 駐車場	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
4	長与児童館	地階 玄関ホール	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2
5	長与児童館	地階 玄関ホール	低天井用	非常灯	1	1	1
6	長与児童館	地階 玄関ホール	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
7	長与児童館	地階 玄関ホール	-	誘導灯 表示板	1	1	1
8	長与児童館	地階 玄関ホール	CDM70	ユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100	2	1	2
9	長与児童館	地階 玄関ポーチ	-	エクステリアブラケット	1	1	1
10	長与児童館	地階 玄関ポーチ	40W	電球 E26 広配光 40形	1	1	1
11	長与児童館	地階 玄関ポーチ	60W	スポットライト	1	1	1
12	長与児童館	地階 玄関ポーチ	-	スクエア照明 埋込型 □275	2	1	2
13	長与児童館	地階 玄関ポーチ	FPL36	コンパクト型蛍光灯	2	1	2
14	長与児童館	地階 階段	HF32	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 40形	1	1	1
15	長与児童館	1階(外以外対象外) 階段	HF32	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 40形	1	1	1
16	長与児童館	1階(外以外対象外) テラス	-	エクステリアブラケット	2	1	2
17	長与児童館	1階(外以外対象外) テラス	40W	電球 E26 広配光 40形	2	1	2
18	長与児童館	1階(外以外対象外)	水銀灯100W	外灯	1	1	1
19	長与児童館	1階(外以外対象外)	水銀灯100W	電源ユニット	1	1	1
20	長与児童館	1階(外以外対象外) テラス	-	防雨型ブラケット φ300	2	1	2
21	長与児童館	1階(外以外対象外) テラス	100W	GX53ランプ	2	1	2
22	長与児童館	1階(外以外対象外) 共用部分	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2
23	長与児童館	1階(外以外対象外) 共用部分	低天井用	非常灯	1	1	1
24	長与児童館	1階(外以外対象外) 共用部分	CDM70	ユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100	3	1	3
25	長与児童館	1階(外以外対象外) 共用部分	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
26	長与児童館	1階(外以外対象外) 共用部分	-	誘導灯 表示板	1	1	1
27	長与児童館	2階 階段	HF32	非常用照明器具 40形 直付型w230	1	1	1
28	長与児童館	2階 事務室	低天井用	非常灯	1	1	1
29	長与児童館	2階 事務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
30	長与児童館	2階 事務室	FL20	キッチン灯	1	1	1
31	長与児童館	2階 創作活動室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
32	長与児童館	2階 多目的ホール	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
33	長与児童館	2階 遊戯室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
34	長与児童館	2階 図書室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
35	長与児童館	2階 男子トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2
36	長与児童館	2階 男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
37	長与児童館	2階 男子トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	1	1	1
38	長与児童館	2階 女子トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	4	1	4
39	長与児童館	2階 女子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
40	長与児童館	2階 通路	FHT32	ダウンライトφ150	5	1	5
41	長与児童館	2階 通路	低天井用	非常灯	3	1	3
42	長与児童館	2階 通路	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
43	長与児童館	2階 通路	100W	GX53ランプ	1	1	1
44	長与児童館	2階 通路	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
45	長与児童館	2階 通路	-	誘導灯表示板	1	1	1
46	長与児童館	2階 共用部分	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2

LED照明 交換方式	LED照明						
	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(Lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	エクステリアブラケット	OBRK-F	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100	UV30N8-10L3W-D	昼白色	3,000	27.6	2	-
器具交換	エクステリアブラケット	OBRK-F	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1	-
器具交換	LEDスポットライト 人感センサー付	OSP-S-M	電球色	1,120	15.2	1	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □275	SQPBK27	-	-	-	2	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	2	-
器具交換	40形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS430430A/N AHTN	昼白色	3,200	21.6	1	-
器具交換	40形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS430430A/N AHTN	昼白色	3,200	21.6	1	-
器具交換	エクステリアブラケット	OBRK-F	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	2	-
器具交換	LEDライトバルブ	LDT524N-GA	昼白色	4,000	27.2	1	-
器具交換	電源ユニット	LE056035HSZ1/2.4-A2	-	-	-	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100	UV30N8-10L3W-D	昼白色	3,000	27.6	3	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 直付型w230	MY-VK450433/N AHTN	昼白色	5,200	32.9	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LEDキッチン灯 20形	KT10N-60TC	昼白色	1,000	11.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	5	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	3	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯表示板	S1-2091SR	-	-	-	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	2	-

長与児童館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
47	長与児童館	2階 共用部分	低天井用	非常灯	1	1	1
48	長与児童館	2階 共用部分	-	スクエア照明 埋込型 □275	2	1	2
49	長与児童館	2階 共用部分	FPL36	コンパクト型蛍光灯	2	1	2
50	長与児童館	2階 共用部分	CDM70	ユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100	2	1	2
51	長与児童館	3階 共用部分	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2
52	長与児童館	3階 共用部分	低天井用	非常灯	1	1	1
53	長与児童館	3階 共用部分	-	スクエア照明 埋込型 □275	1	1	1
54	長与児童館	3階 共用部分	FPL36	コンパクト型蛍光灯	1	1	1
55	長与児童館	3階 共用部分	CDM70	ユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100	2	1	2
56	長与児童館	3階 玄関 廊下	FHT32	ダウンライトφ150	5	1	5
57	長与児童館	3階 玄関 廊下	低天井用	非常灯	3	1	3
58	長与児童館	3階 玄関 廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
59	長与児童館	3階 玄関 廊下	-	誘導灯 表示板	1	1	1
60	長与児童館	3階 玄関 廊下	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	1	1	1
61	長与児童館	3階 玄関 廊下	-	誘導灯 表示板	1	1	1
62	長与児童館	3階 クラブ室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
63	長与児童館	3階 集会ボランティア室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
64	長与児童館	3階 前室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
65	長与児童館	3階 前室	FL20	キッチン灯	1	1	1
66	長与児童館	3階 相談室	FCL32	コンパクト型蛍光灯蛍光灯	1	1	1
67	長与児童館	3階 シャワー室	-	防雨型ブラケット	1	1	1
68	長与児童館	3階 シャワー室	40W	電球 E17 広配光 40形	1	1	1
69	長与児童館	3階 女子トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	3	1	3
70	長与児童館	3階 男子トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	3	1	3
71	長与児童館	3階 男子トイレ	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
72	長与児童館	3階 ピロティ	-	エクステリアブラケット	2	1	2
73	長与児童館	3階 ピロティ	40W	電球 E26 広配光 40形	2	1	2
74	長与児童館	3階 階段	HF32	非常用照明器具 40形 直付型w230	1	1	1
75	長与児童館	4階・R階 屋上	-	エクステリアブラケット	1	1	1
76	長与児童館	4階・R階 屋上	40W	電球 E26 広配光 40形	1	1	1
77	長与児童館	4階・R階 屋上倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
78	長与児童館	4階・R階 倉庫1	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
79	長与児童館	4階・R階 共用部	FHT32	ダウンライトφ150	3	1	3
80	長与児童館	4階・R階 共用部	低天井用	非常灯	1	1	1
81	長与児童館	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-
82	長与児童館	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-	
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □275	SQPBUK27	-	-	-	2	-	
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	2	-	
器具交換	LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100	UV30N8-10L3W-D	昼白色	3,000	27.6	2	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	2	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-	
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □275	SQPBUK27	-	-	-	1	-	
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	1	-	
器具交換	LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ100	UV30N8-10L3W-D	昼白色	3,000	27.6	2	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	5	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	3	-	
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-	
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-	
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	1	-	
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-	
器具交換	LEDキッチン灯 20形	KT10N-60TC	昼白色	1,000	11.1	1	-	
ランプ交換	コンパクト型蛍光灯代替LED	LGC35833	昼白色	3,000	32.0	1	-	
器具交換	LED防雨型ブラケット	PEG-E17S	-	-	-	1	防水	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	1	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	3	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	3	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
器具交換	エクステリアブラケット	OBRK-F	-	-	-	2	-	
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	2	-	
器具交換	LED非常用照明器具 40形 直付型w230	MY-VK450433/N AHTN	昼白色	5,200	32.9	1	-	
器具交換	エクステリアブラケット	OBRK-F	-	-	-	1	-	
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	3	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-	
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-	
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-	

■別紙1:照明器具リスト

高田保育所			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	高田保育所	1F 休憩室	FCL30	シーリングライト	1	1	1
2	高田保育所	1F 検収・食品庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	1
3	高田保育所	1F 検収・食品庫	-	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	2	1	2
4	高田保育所	1F 検収・食品庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
5	高田保育所	1F 調理室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	7	2	14
6	高田保育所	1F 調理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
7	高田保育所	1F 倉庫1	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
8	高田保育所	1F 休憩・更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
9	高田保育所	1F 職員・医務室	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
10	高田保育所	1F 屋外倉庫	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	1	2	1
11	高田保育所	1F 屋外倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	1
12	高田保育所	1F 屋外WC	-	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	2	1	2
13	高田保育所	1F 屋外WC	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
14	高田保育所	1F 教材・応接・相談室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
15	高田保育所	1F 教材・応接・相談室	-	スクエア照明 直付型 □470	0	3	1
16	高田保育所	1F 教材・応接・相談室	FHP23	コンパクト型蛍光灯	0	3	1
17	高田保育所	1F 多目的室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
18	高田保育所	1F 多目的室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
19	高田保育所	1F 1歳児ほふく室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
20	高田保育所	1F 2歳児保育室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
21	高田保育所	1F 0歳児ほふく室	HF32	直管型蛍光灯 40形	7	2	14
22	高田保育所	1F 庭園・隔離室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	3	2	6
23	高田保育所	1F 庭園・隔離室	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
24	高田保育所	1F 庭園・隔離室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
25	高田保育所	1F 調乳・洗濯室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
26	高田保育所	1F 調乳・洗濯室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
27	高田保育所	1F 倉庫2	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
28	高田保育所	1F 通用口	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
29	高田保育所	1F 通用口	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
30	高田保育所	2F 器具庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
31	高田保育所	2F 倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
32	高田保育所	2F 図書コーナー	メタハラ400W	高天井照明	8	1	8
33	高田保育所	2F 玄関(吹き抜け)	水銀灯400W	高天井照明	2	1	2
34	高田保育所	2F 教材・作業室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
35	高田保育所	2F 3歳児保育室	HF32	直管型蛍光灯 40形	10	2	20
36	高田保育所	2F 4歳児保育室	HF32	直管型蛍光灯 40形	10	2	20
37	高田保育所	2F 5歳児保育室	HF32	直管型蛍光灯 40形	10	2	20
38	高田保育所	2F プール	-	エクステリアブラケット	2	1	2
39	高田保育所	2F プール	40W	電球 E26 広配光 40形	2	1	2
40	高田保育所	2F 前室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
41	高田保育所	2F 屋外階段	-	エクステリアブラケット	1	1	1
42	高田保育所	2F 屋外階段	40W	電球 E26 広配光 40形	1	1	1
43	高田保育所	2F 屋外階段	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
44	高田保育所	2F 屋外階段	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
45	高田保育所	屋上 屋上入口	-	エクステリアブラケット	1	1	1
46	高田保育所	屋上 屋上入口	40W	電球 E26 広配光 40形	1	1	1
47	高田保育所	1F~2F 誘導灯	低天井用	非常灯	22	1	22

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(Lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	CL8DL-S1	電球色～昼光色	4,000	30.7	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
器具交換	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	2	防水
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	7	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	7	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	1	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	1	防水
器具交換	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LEDスクエア照明 直付型 □470	SQPBC47	-	-	-	1	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL4N25LI	昼白色	4,500	28.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	14	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	3	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	3	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	高天井照明 メタハラ400W相当 直付型	LDRC1L04N-110BS-I	昼白色	20,000	110.0	8	-
器具交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型	LDRC178N-110BS-I	昼白色	15,000	82.5	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	20	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	20	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	20	-
器具交換	エクステリアブラケット	OBRK-F	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	エクステリアブラケット	OBRK-F	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
器具交換	エクステリアブラケット	OBRK-F	-	-	-	1	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内蔵)	EL-DB211118	昼白色	-	1.2	22	-

高田保育所			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
48	高田保育所	1F~2F 誘導灯	中天井用	非常灯	3	1	3
49	高田保育所	1F~2F 誘導灯	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	2	1	2
50	高田保育所	1F~2F 誘導灯	HF32	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 40形	2	1	2
51	高田保育所	1F~2F 非常灯	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	8	1	8
52	高田保育所	1F~2F 非常灯	-	誘導灯 表示板	8	1	8
53	高田保育所	1F~2F 非常灯	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	3	1	3
54	高田保育所	1F~2F 非常灯	-	誘導灯 表示板	3	1	3
55	高田保育所	1F~2F 非常灯	-	誘導灯 表示板	3	1	3
56	高田保育所	屋外	水銀灯250W	街路灯照明	7	1	7
57	高田保育所	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-
58	高田保育所	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あ たり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB31112B	昼白色	-	1.6	3	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB23111B	昼白色	-	1.2	2	-
器具交換	40形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS430430A/N AHTN	昼白色	3,200	21.6	2	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	8	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	8	-
器具交換	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面	KSH20162	昼白色	-	2.7	3	-
器具交換	誘導灯 表示板	S2-2091L	-	-	-	3	-
器具交換	誘導灯 表示板	S2-2091AR	-	-	-	3	-
器具交換	LED街路灯照明	GL1M50W08B-K5R7-BR-M	昼白色	6,500	51.0	7	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

テニス広場

テニス広場			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	テニス広場	テニスコート	HID1000W	テニスコート照明	34	1	34

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	テニスコート照明	FVT600N-D-M	昼白色	64,000	400.0	34	-

■別紙1:照明器具リスト

プール			既設照明				
No.	施設名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	プール	事務所	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
2	プール	女子更衣室	-	トラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	1	2	2
3	プール	女子更衣室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
4	プール	トイレ前	-	防雨型ブラケット 20形	2	1	2
5	プール	トイレ前	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
6	プール	トイレ	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	1	2	1
7	プール	トイレ	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	2	1
8	プール	トイレ	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	1	2	1
9	プール	トイレ	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	2	1
10	プール	男子更衣室	-	トラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	1	2	2
11	プール	男子更衣室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
12	プール	機械室	-	トラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	1	2	2
13	プール	機械室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
14	プール	倉庫	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	1	2	1
15	プール	倉庫	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	2	1
16	プール	機械室前	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
17	プール	機械室前	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
18	プール	倉庫前	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
19	プール	倉庫前	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
20	プール	トイレ前	-	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	1	2	2
21	プール	トイレ前	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	2	2
22	プール	事務所前	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
23	プール	事務所前	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR40-B	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-40N-40B	昼白色	4,000	25.2	2	防水
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	2	-
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	1	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-40N-40B	昼白色	4,000	25.2	1	防水
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	1	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-40N-40B	昼白色	4,000	25.2	1	防水
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR40-B	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-40N-40B	昼白色	4,000	25.2	2	防水
器具交換	LEDトラフ型 40形 防雨・防湿タイプ	LXBF-TR40-B	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-40N-40B	昼白色	4,000	25.2	2	防水
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	1	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-40N-40B	昼白色	4,000	25.2	1	防水
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
器具交換	直付型 20形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL20-BSL	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-20N-20B	昼白色	2,000	12.7	2	防水
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-

■別紙1:照明器具リスト

ふれあい広場

ふれあい広場			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	ふれあい広場	屋外照明	HID1000W	投光器	94	1	94

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED投光器	LRF-450W-30-K5-R7-LIL	昼白色	76,900	450.0	94	-

■別紙1:照明器具リスト

運動公園広場

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	運動公園広場	グラウンド	メタハラ1000W	投光器	4	1	4
2	運動公園広場	グラウンド	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
3	運動公園広場	公衆トイレ	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
4	運動公園広場	公衆トイレ	100W	GX53ランプ	1	1	1
5	運動公園広場	公衆トイレ	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
6	運動公園広場	公衆トイレ	100W	GX53ランプ	1	1	1

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あ たり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED投光器	LRF-240W-90-K5-R7-LIL	昼白色	41,100	240.0	4	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF7N-H-GX53	昼白色	750	6.5	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	1	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF7N-H-GX53	昼白色	750	6.5	1	-

■別紙1:照明器具リスト

海洋スポーツ交流館			既設照明				
No.	施設名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	海洋スポーツ交流館	ポーチ1	FHT24	ダウンライトφ150 防湿	2	1	2
2	海洋スポーツ交流館	玄関1	-	スクエア照明 直付型 □470	1	3	2
3	海洋スポーツ交流館	玄関1	FPL36	コンパクト型蛍光灯	1	3	2
4	海洋スポーツ交流館	男更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
5	海洋スポーツ交流館	女更衣室	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
6	海洋スポーツ交流館	玄関2	-	スクエア照明 直付型 □470	1	3	2
7	海洋スポーツ交流館	玄関2	FPL36	コンパクト型蛍光灯	1	3	2
8	海洋スポーツ交流館	ポーチ2	FHT24	ダウンライトφ150 防湿	2	1	2
9	海洋スポーツ交流館	管理事務所	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
10	海洋スポーツ交流館	男便所	-	直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	2	1	2
11	海洋スポーツ交流館	男便所	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
12	海洋スポーツ交流館	男便所	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
13	海洋スポーツ交流館	女便所	-	直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	2	1	2
14	海洋スポーツ交流館	女便所	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
15	海洋スポーツ交流館	女便所	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
16	海洋スポーツ交流館	倉庫	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
17	海洋スポーツ交流館	車椅子便所	-	直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	1	1	1
18	海洋スポーツ交流館	車椅子便所	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
19	海洋スポーツ交流館	車椅子便所	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
20	海洋スポーツ交流館	シャワー室	-	防雨型ブラケット φ300	3	1	3
21	海洋スポーツ交流館	シャワー室	100W	GX53ランプ	3	1	3
22	海洋スポーツ交流館	ポーチ3	-	ポーチ灯 φ190 屋内・屋外軒下兼用	2	1	2
23	海洋スポーツ交流館	ポーチ3	60W	GX53ランプ	2	1	2
24	海洋スポーツ交流館	外回り	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
25	海洋スポーツ交流館	外回り	LED	LED済みの為対象外	-	-	-

LED照明	LED照明						
	交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(102NM)AHN	昼白色	960	6.8	2	防水
器具交換	LEDスクエア照明 直付型 □470	SQPBC47	-	-	-	2	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-
器具交換	LEDスクエア照明 直付型 □470	SQPBC47	-	-	-	2	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL3N25LI	昼白色	3,000	18.8	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(102NM)AHN	昼白色	960	6.8	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	6	-
器具交換	LED直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40-BSL	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
器具交換	LED直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40-BSL	-	-	-	2	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	2	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40-BSL	-	-	-	1	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	3	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF7L-H-GX53	電球色	750	6.5	3	-
器具交換	LEDポーチ灯 φ190 屋内・屋外軒下兼用	PEGX53-S190	-	-	-	2	-
器具交換	LED GX53ランプ	LDF5N-H-GX53	昼白色	510	4.5	2	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外

■別紙1:照明器具リスト

海洋スポーツ艇庫			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	海洋スポーツ艇庫	1F ベーロン艇格納庫	-	直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	6	2	12
2	海洋スポーツ艇庫	1F ベーロン艇格納庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
3	海洋スポーツ艇庫	1F 倉庫 1	-	直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	8	1	8
4	海洋スポーツ艇庫	1F 倉庫 1	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	1	8
5	海洋スポーツ艇庫	1F 倉庫 2	-	直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	10	1	10
6	海洋スポーツ艇庫	1F 倉庫 2	HF32	直管型蛍光灯 40形	10	1	10
7	海洋スポーツ艇庫	1F 便所	40W	電球 E26 広配光 40形	1	1	1
8	海洋スポーツ艇庫	R1F ベーロン艇格納庫(吹抜)	水銀灯400W	高天井照明	6	1	6
9	海洋スポーツ艇庫	R1F 外部	メタハラ400W	投光器	2	1	2

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40-BSL	-	-	-	12	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	12	防水
器具交換	LED直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40-BSL	-	-	-	8	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	8	防水
器具交換	LED直付型 40形 W150 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40-BSL	-	-	-	10	防水
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-25N-40B	昼白色	2,500	16.5	10	防水
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1	-
器具交換	高天井照明 水銀灯400W相当 直付型	HXR205-150N-W-B-LI	昼白色	15,000	74.5	6	-
器具交換	投光器 メタハラ400W相当 直付型	LDRSP104N-110BS-I	昼白色	20,000	110.0	2	-

■別紙1:照明器具リスト

洗切小学校 グラウンド

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	洗切小学校 グラウンド	グラウンド	水銀灯700W	投光器	48	1	48

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED投光器	LRF-240W-30-K5-R7-LIL	昼白色	39,700	240.0	48	-

■別紙1:照明器具リスト

町民体育館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	町民体育館	1F B階段	HF32	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	2	1	2
2	町民体育館	1F 倉庫	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
3	町民体育館	1F 通路B	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
4	町民体育館	1F 通路B	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4
5	町民体育館	1F 通路B	低天井用	非常灯	2	1	2
6	町民体育館	1F 器具庫	FLR40	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
7	町民体育館	1F トレーニングルーム	FLR40	直管型蛍光灯 40形	13	2	26
8	町民体育館	1F トレーニングルーム	FLR40	非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	3	1	3
9	町民体育館	1F 女子ロッカー室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
10	町民体育館	1F 女子ロッカー室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
11	町民体育館	1F 女子ロッカー室	低天井用	非常灯	2	1	2
12	町民体育館	1F 男子ロッカー室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	6	1	6
13	町民体育館	1F 男子ロッカー室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
14	町民体育館	1F 男子ロッカー室	低天井用	非常灯	2	1	2
15	町民体育館	1F 廊下B	FHT32	ダウンライトφ150	7	1	7
16	町民体育館	1F 廊下B	低天井用	非常灯	2	1	2
17	町民体育館	1F 廊下B	FHT32	ダウンライトφ150	9	1	9
18	町民体育館	1F 廊下B	低天井用	非常灯	2	1	2
19	町民体育館	1F 女子便所	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
20	町民体育館	1F 女子便所	FHT32	ダウンライトφ150	5	1	5
21	町民体育館	1F 女子便所洗面	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
22	町民体育館	1F 女子便所洗面	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
23	町民体育館	1F 女子便所洗面	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2
24	町民体育館	1F 身体者便所	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
25	町民体育館	1F 男子便所洗面	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
26	町民体育館	1F 男子便所洗面	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2
27	町民体育館	1F 男子便所	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
28	町民体育館	1F 男子便所	FHT32	ダウンライトφ150	4	1	4
29	町民体育館	1F スロープ	-	防雨型ブラケットφ300	3	1	3
30	町民体育館	1F スロープ	100W	GX53ランプ	3	1	3
31	町民体育館	1F エントランス入口	低天井用	非常灯	2	1	2
32	町民体育館	1F エントランス入口	-	-	2	-	-
33	町民体育館	1F エントランス入口	-	ダウンライト埋込φ400	4	1	4
34	町民体育館	1F 下足コーナー	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	2	4
35	町民体育館	1F 風除室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
36	町民体育館	1F スロープ	-	防雨型ブラケットφ300	2	1	2
37	町民体育館	1F スロープ	100W	GX53ランプ	2	1	2
38	町民体育館	1F 事務室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
39	町民体育館	1F 事務室	FLR40	非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	4	2	8
40	町民体育館	1F 給湯室	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
41	町民体育館	1F 給湯室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
42	町民体育館	1F エントランスロビー	FHT32	ダウンライトφ150	38	1	38
43	町民体育館	1F エントランスロビー	CDM35	ダクトレール取付型スポットライト	10	1	10
44	町民体育館	1F エントランスロビー	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
45	町民体育館	1F エントランスロビー	低天井用	非常灯	5	1	5
46	町民体育館	1F エントランスロビー	-	-	5	-	-
47	町民体育館	1F 幼児室	FCL20	シーリングライト	4	1	4
48	町民体育館	1F 幼児室	低天井用	非常灯	1	1	1
49	町民体育館	1F 幼児室便所	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
50	町民体育館	1F 廊下A	FHT32	ダウンライトφ150	9	1	9

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	MY-FHS430430/A NHTN	昼白色	3,300	21.3	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	16	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	26	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	NNLG48330+NEL4505GN LR9	昼白色	5,040	31.9	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	7	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	9	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	5	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	4	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	4	-
器具交換	LED防雨型ブラケットφ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	3	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF7N-H-GX53	昼白色	750	6.5	3	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	2	-
器具交換	LEDダウンライトリニューアルプレートφ150-φ100	DLRP15-10	-	-	-	2	-
器具交換	LEDダウンライト埋込φ400	LDRDL104N-MA-I-LI	昼白色	18,200	109.4	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-WW/11/19/19SP/C	温白色	1,900	10.8	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケットφ300	NSETP30-GX53W	-	-	-	2	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF7N-H-GX53	昼白色	750	6.5	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	12	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	NNLG48330+NEL4505GN LR9	昼白色	5,040	31.9	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	38	-
器具交換	ダクトレール取付型LEDスポットライト	SP16L2T-MLW	-	-	-	10	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	5	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレートφ150-φ100	DLRP15-10	-	-	-	5	-
器具交換	LEDシーリングライト 調光・調色	CL6DL-S1	電球色～昼光色	3,300	26.4	4	調光
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	9	-

町民体育館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
51	町民体育館	1F 廊下A	低天井用	非常灯	3	1	3
52	町民体育館	1F 物入	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
53	町民体育館	1F 特別客席室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	8	1	8
54	町民体育館	1F 特別客席室	FLR40	非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	2	1	2
55	町民体育館	1F 放送室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
56	町民体育館	1F 放送室	FLR40	非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	1	1	1
57	町民体育館	1F 放送室	60W	電球 E26 広配光 60形	2	1	2
58	町民体育館	1F 廊下A	FHT32	ダウンライト φ150	3	1	3
59	町民体育館	1F 廊下A	低天井用	非常灯	1	1	1
60	町民体育館	1F 多目的集會室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	15	2	30
61	町民体育館	1F 多目的集會室	FL20	非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	3	1	3
62	町民体育館	1F 通路A	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	1	2
63	町民体育館	1F 通路A	FL20	直管型蛍光灯 20形	4	1	4
64	町民体育館	1F 通路A	低天井用	非常灯	2	1	2
65	町民体育館	1F B階段	HF32	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	2	1	2
66	町民体育館	1F 消火ポンプ室	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
67	町民体育館	1F 消火ポンプ室	-	非常灯 直付型 40形 幅230	1	1	1
68	町民体育館	1F 外回り	60W	電球 E26 広配光 60形	12	1	12
69	町民体育館	1F 誘導灯	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	5	1	5
70	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯 表示板	5	1	5
71	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯リニューアルプレート	5	-	-
72	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯壁直付用ガード	5	-	-
73	町民体育館	1F 誘導灯	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 壁埋込形	1	1	1
74	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯 表示板	1	-	-
75	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯リニューアルプレート	1	-	-
76	町民体育館	1F 誘導灯	A級	壁埋込型片面誘導灯	2	1	2
77	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯 表示板	2	-	-
78	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯リニューアルプレート	2	-	-
79	町民体育館	1F 誘導灯	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	2	1	2
80	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯 表示板	2	-	-
81	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯 表示板	2	-	-
82	町民体育館	1F 誘導灯	A級(一般形)	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	2	1	2
83	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯 表示板	2	-	-
84	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯リニューアルプレート	2	-	-
85	町民体育館	1F 誘導灯	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形	2	1	2
86	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯 表示板	2	-	-
87	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯リニューアルプレート	2	-	-
88	町民体育館	2F B階段	HF32	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	2	1	2
89	町民体育館	2F ファンルーム	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
90	町民体育館	2F 観覧席	FHT32	ダウンライト φ150	28	1	11
91	町民体育館	2F 観覧席	低天井用	非常灯	4	1	11
92	町民体育館	2F 観覧席	-	-	4	-	-
93	町民体育館	2F トレーニングルーム	FHT32	ダウンライト φ150	10	1	10
94	町民体育館	2F トレーニングルーム	低天井用	非常灯	4	1	4
95	町民体育館	2F トレーニングルーム	-	-	4	-	-
96	町民体育館	2F 男子便所	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
97	町民体育館	2F 男子便所	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
98	町民体育館	2F 男子便所	FHT32	ダウンライト φ150	1	1	1
99	町民体育館	2F 男子便所	FLR40	電球 E26 広配光 40形	1	1	1
100	町民体育館	2F 女子便所	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
101	町民体育館	2F 女子便所	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	1	1

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(lm)	1本・台あたり消費電力(W)※1000時間	本・台数	備考
ランプ交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	8	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	NNLG48330+NEL4505GN LR9	昼白色	5,040	31.9	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	2	-
器具交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	NNLG48330+NEL4505GN LR9	昼白色	5,040	31.9	1	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	30	-
ランプ交換	LED非常用照明器具 40形 埋込型w300 (電源別置型)	NNLG48123+NEL4405GN LE9	昼白色	1,000	6.1	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	4	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	2	-
器具交換	LED階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	MY-FHS430430A/N AHTN	昼白色	3,300	21.3	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-
器具交換	LED電球 E26 広配光 60形	LDA7N-G-6T8	昼白色	810	7.1	12	-
ランプ交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	5	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	5	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート 壁直付用	MOYU-08W32B	-	-	-	5	-
器具交換	誘導灯壁直付用ガード	GAF45A	-	-	-	5	-
器具交換	誘導灯 壁埋込形	KYH2951B	-	-	1.9	1	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2081S	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-14B14B	-	-	-	1	-
器具交換	壁埋込型片面誘導灯	FBK-44771-LS17	-	-	10.6	2	-
器具交換	誘導灯 表示板	ET-44702	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-10W12B	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形 両面	KSH20162	-	-	2.7	2	-
器具交換	誘導灯 表示板	S2-2091L	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯 表示板	S2-2091AR	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	KSH5011A 1EL	-	-	10.6	2	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-474S	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-10W12B	-	-	-	2	-
器具交換	LED誘導灯 一般形 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BL形	KSH20151	-	-	1.9	2	-
器具交換	誘導灯 表示板	S1-2091S	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート 壁直付用	MOYU-08W32B	-	-	-	2	-
器具交換	LED階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	MY-FHS430430A/N AHTN	昼白色	3,300	21.3	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	28	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	11	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレートφ150-φ100	DLRP15-10	-	-	-	11	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	10	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源別置型)	IREL-VDL3H/100-W	昼白色	-	0.8	4	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレートφ150-φ100	DLRP15-10	-	-	-	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	1	-

町民体育館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具 台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
102	町民体育館	2F 女子便所	FHT32	ダウンライトφ150	3	1	3
103	町民体育館	2F A階段	HF32	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	2	1	2
104	町民体育館	2F ホワイエ	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
105	町民体育館	2F ホワイエ	FHT32	ダウンライトφ150	3	1	3
106	町民体育館	2F ロビー	FHT32	ダウンライトφ150	15	1	15
107	町民体育館	2F トレーニングルーム	FHT32	ダウンライトφ150	8	1	8
108	町民体育館	2F 観覧席	FHT32	ダウンライトφ150	13	1	13
109	町民体育館	2F 観覧席	FHT32	ダウンライトφ150	13	1	13
110	町民体育館	2F ファンルーム	FLR40	直管型蛍光灯 40形	4	1	4
111	町民体育館	2F B階段	HF32	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	2	1	2
112	町民体育館	2F アリーナ	水銀灯1000W	高天井照明	22	1	22
113	町民体育館	2F アリーナ	水銀灯1000W	高天井照明	6	1	6
114	町民体育館	2F アリーナ	水銀灯1000W	高天井照明	14	1	14
115	町民体育館	2F アリーナ	-	-	14	-	-
116	町民体育館	調光器	-	調光一式	1	-	-
117	町民体育館	調光器	-	調光一式	1	-	-
118	町民体育館	調光器	-	調光一式	1	-	-
119	町民体育館	2F 誘導灯	A級(一般形)	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	3	1	3
120	町民体育館	2F 誘導灯	-	誘導灯表示板	3	1	3
121	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯リニューアルプレート	3	-	-
122	町民体育館	2F 誘導灯	C級	誘導灯 壁埋込形	4	1	4
123	町民体育館	2F 誘導灯	-	誘導灯表示板	4	-	-
124	町民体育館	1F 誘導灯	-	誘導灯リニューアルプレート	4	-	-
125	町民体育館	2F 誘導灯	B級BL形(20B形)(一般形)	誘導灯 壁埋込形	2	1	2
126	町民体育館	2F 誘導灯	-	誘導灯表示板	2	-	-
127	町民体育館	2F 誘導灯	-	誘導灯リニューアルプレート	2	-	-
128	町民体育館	-	-	非常用照亮点検用リモコン	-	-	-
129	町民体育館	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(lm)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3	-
器具交換	LED階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	MY-FHS430430A/N AHTN	昼白色	3,300	21.3	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	3	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	15	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	8	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	13	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	13	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	4	-
器具交換	LED階段灯 階段通路誘導灯兼用型 人感センサー付 40形	MY-FHS430430A/N AHTN	昼白色	3,300	21.3	2	-
器具交換	高天井照明 水銀灯1000W相当 直付型 無線調光タイプ	HXR205-400N-W-B-LI	昼白色	40,000	198.0	22	調光
器具交換	高天井照明 水銀灯1000W相当 直付型 無線調光タイプ	HXR200-300DL-W-B-LI/C	昼白色	30,000	172.0	6	調光
器具交換	高天井照明 水銀灯1000W相当 直付型 無線調光タイプ	HXR205-400N-W-B-LI	昼白色	40,000	198.0	14	調光
-	特注リニューアルプレート	-	-	-	-	14	-
-	調光一式	IRLI-BM-V3	-	-	-	1	-
-	調光一式	IRLI-KSW	-	-	-	1	-
-	調光一式	TE104M4V1-B	-	-	-	1	-
器具交換	誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形	KSH5011A 1EL	-	-	10.6	3	-
器具交換	誘導灯表示板	S1-474S	-	-	-	3	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-10W12B	-	-	-	3	-
-	誘導灯 壁埋込形	KYH1951B	-	-	1.3	4	-
器具交換	誘導灯表示板	S2-1081L	-	-	-	4	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-11W23B	-	-	-	4	-
器具交換	誘導灯 壁埋込形	KYH2951B	-	-	1.9	2	-
器具交換	誘導灯表示板	S1-2081S	-	-	-	2	-
器具交換	誘導灯リニューアルプレート	MOYU-14B14B	-	-	-	2	-
-	非常用照亮点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

天満宮公園

No.	学校名	場所	既設照明				
			既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	天満宮公園	天満宮公園	メタハラ400W	投光器	7	1	7
2	天満宮公園	天満宮公園	メタハラ400W	投光器	7	1	7
3	天満宮公園	天満宮公園	メタハラ400W	投光器	7	1	7
4	天満宮公園	天満宮公園	メタハラ400W	投光器	7	1	7
5	天満宮公園	天満宮公園	メタハラ400W	投光器	6	1	6
6	天満宮公園	天満宮公園	メタハラ400W	投光器	6	1	6
7	天満宮公園	天満宮公園	メタハラ400W	投光器	6	1	6
8	天満宮公園	天満宮公園	メタハラ400W	投光器	6	1	6

LED照明	LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
器具交換	LED投光器	LRF-150W-30-K5-R7-LIL	昼白色	25,400	150.0	7	-
器具交換	LED投光器	LRF-150W-30-K5-R7-LIL	昼白色	25,400	150.0	7	-
器具交換	LED投光器	LRF-150W-30-K5-R7-LIL	昼白色	25,400	150.0	7	-
器具交換	LED投光器	LRF-150W-30-K5-R7-LIL	昼白色	25,400	150.0	7	-
器具交換	LED投光器	LRF-150W-30-K5-R7-LIL	昼白色	25,400	150.0	6	-
器具交換	LED投光器	LRF-150W-30-K5-R7-LIL	昼白色	25,400	150.0	6	-
器具交換	LED投光器	LRF-150W-30-K5-R7-LIL	昼白色	25,400	150.0	6	-
器具交換	LED投光器	LRF-150W-30-K5-R7-LIL	昼白色	25,400	150.0	6	-

■別紙1:照明器具リスト

武道館			既設照明				
No.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたり ランプ灯数	ランプ 本数
1	武道館	武道場	FL110	直管型蛍光灯 110形	19	2	38
2	武道館	武道場通路	FLR40	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
3	武道館	女子WC/WC入口	FLR40	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
4	武道館	男子WC	FLR40	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
5	武道館	入口	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	6	12
6	武道館	軒下	FHT16	ダウンライトφ150 防湿	2	1	2
7	武道館	軒下	-	ダウンライトリニューアルプレートφ200-φ150	2	1	2
8	武道館	シャワー室	-	防雨型ブラケットφ300	3	1	3
9	武道館	シャワー室	100W	GX53ランプ	3	1	3
10	武道館	倉庫	40W	電球 E26 広配光 40形	1	1	1
11	武道館	シャワー室	40W	電球 E26 広配光 40形	1	1	1
12	武道館	外壁	-	防雨型ブラケットφ300	3	1	3
13	武道館	外壁	100W	GX53ランプ	3	1	3
14	武道館	武道場	FLR40	直管型蛍光灯 40形	12	2	24
15	武道館	2F入口	FL20	直管型蛍光灯 20形	2	4	8
16	武道館	2F入口	-	防雨型ブラケット 20形	1	1	1
17	武道館	2F入口	FL20	ガラス直管 20形	1	1	1
18	武道館	器具庫	FLR40	直管型蛍光灯 40形	3	2	6
19	武道館	外壁	-	防雨型ブラケットφ300	2	1	2
20	武道館	外壁	100W	GX53ランプ	2	1	2
21	武道館	外壁	HF32	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 40形	1	1	1
22	武道館	体育館	水銀灯700W	高天井照明	10	1	10
23	武道館	体育館	水銀灯700W	高天井照明	5	1	5
24	武道館	調光器	-	調光一式	-	-	-
25	武道館	調光器	-	調光一式	-	-	-
26	武道館	調光器	-	調光一式	-	-	-
27	武道館	-	-	非常用照明点検用リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり 光束(1m)	1本・台あたり 消費電力(W) ※100V時	本・台数	備考
ランプ交換	LED直管ランプ110形	LDRd86T・N/30/54/19SP	昼白色	5,400	30.9	38	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	12	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防雨防湿型	EL-WD01/3(062NM)AHN	昼白色	610	4.4	2	防水
器具交換	ダウンライトリニューアルプレートφ200-φ150	DLRP20-15	-	-	-	2	-
器具交換	LED防雨型ブラケットφ300	NSETP30-GX53B	-	-	-	3	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF7N-H-GX53	昼白色	750	6.5	3	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1	-
ランプ交換	LED電球 E26 広配光 40形	LDA4N-G-4T8	昼白色	485	4.2	1	-
器具交換	LED防雨型ブラケットφ300	NSEYP25U-GX53W	-	-	-	3	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF7N-H-GX53	昼白色	750	6.5	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	8	-
器具交換	LED防雨型ブラケット 20形	IRLFDL21GB-P	-	-	-	1	防水
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDGF20T・N/7/10P	昼白色	1,000	7.0	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/11/20/19SP/C	昼白色	2,000	10.8	6	-
器具交換	LED防雨型ブラケットφ300	NSETP30-GX53B	-	-	-	2	防水
器具交換	LED GX53ランプ	LDF7N-H-GX53	昼白色	750	6.5	2	-
器具交換	40形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FHS430432A/N AHTN	昼白色	3,200	21.6	1	-
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 直付型 無線調光タイプ	HXR205-300N-W-B-LI	昼白色	30,000	149.0	10	調光
器具交換	高天井照明 水銀灯700W相当 直付型 無線調光・調色タイプ	HXR200-300DL-W-B-LI/C	電球色～昼白色	21,300～30,700	147.3～172	5	調光・調色
-	調光一式	IRLI-BM-V3	-	-	-	1	-
-	調光一式	IRLI-KSW	-	-	-	1	-
-	調光一式	TE104M4V1-B	-	-	-	1	-
-	非常用照明点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

ふれあいセンター			既設照明				
N o.	学校名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	ふれあいセンター	1Fエントランス	FHT32	ダウンライトφ150	2	1	2
2	ふれあいセンター	1Fエントランス	60W	スポットライト	4	1	4
3	ふれあいセンター	1F軒下	FHT32	ダウンライトφ150	4	1	4
4	ふれあいセンター	1Fロビー	FHT32	ダウンライトφ150	34	1	34
5	ふれあいセンター	1Fロビー	低天井用	非常灯	3	1	3
6	ふれあいセンター	1F廊下	FHT32	ダウンライトφ150	12	1	12
7	ふれあいセンター	1F廊下	低天井用	非常灯	3	1	3
8	ふれあいセンター	1F廊下	-	スクエア照明 埋込型 □450	1	3	3
9	ふれあいセンター	1F廊下	FHP23	コンパクト型蛍光灯	1	3	3
10	ふれあいセンター	1F廊下	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	1	1
11	ふれあいセンター	1F体育館出入口	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
12	ふれあいセンター	1F事務所	低天井用	非常灯	1	1	1
13	ふれあいセンター	1F事務所	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
14	ふれあいセンター	1F事務所	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	2	2
15	ふれあいセンター	1F男子トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	5	1	5
16	ふれあいセンター	1F女子トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	5	1	5
17	ふれあいセンター	1F和室	FHT24	ダウンライトφ100	2	1	2
18	ふれあいセンター	1F和室	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	2	1	2
19	ふれあいセンター	1F和室	-	スクエア照明 直付型 □570	6	1	6
20	ふれあいセンター	1F和室	FHP32	コンパクト型蛍光灯	6	1	6
21	ふれあいセンター	1F調理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24
22	ふれあいセンター	1F調理室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
23	ふれあいセンター	1F倉庫・印刷室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
24	ふれあいセンター	1F高田地区コミュニティ活動推進会議事務所	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
25	ふれあいセンター	1F階段	FL20	階段灯 階段通路誘導灯兼用型 20形	2	1	2
26	ふれあいセンター	2Fロビー	FHT32	ダウンライトφ150	8	1	8
27	ふれあいセンター	2Fロビー	低天井用	非常灯	1	1	1
28	ふれあいセンター	2Fロビー	-	フランジ型スポットライト	2	1	2
29	ふれあいセンター	2Fロビー	40W	電球 E17 広配光 40形	2	1	2
30	ふれあいセンター	2F研修室A	低天井用	非常灯	2	1	2
31	ふれあいセンター	2F研修室A	HF32	直管型蛍光灯 40形	12	2	24
32	ふれあいセンター	2F倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
33	ふれあいセンター	2F廊下	FHT32	ダウンライトφ150	10	1	10
34	ふれあいセンター	2F廊下	低天井用	非常灯	2	1	2
35	ふれあいセンター	2F廊下	-	スクエア照明 埋込型 □450	1	3	3
36	ふれあいセンター	2F廊下	FHP23	コンパクト型蛍光灯	1	3	3
37	ふれあいセンター	2F廊下	JE(非常灯用ハロゲン)13	非常灯	1	3	3
38	ふれあいセンター	2F廊下	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
39	ふれあいセンター	2F会議室B	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
40	ふれあいセンター	2F研修室B	低天井用	非常灯	3	1	3
41	ふれあいセンター	2F研修室B	HF32	直管型蛍光灯 40形	18	2	36
42	ふれあいセンター	2F女子トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	5	1	5
42	ふれあいセンター	2F男子トイレ	FHT32	ダウンライトφ150	5	1	5
43	ふれあいセンター	-	-	非常用照亮点検用リモコン	-	-	-
44	ふれあいセンター	-	-	誘導灯自己点検リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明					
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束(1m)	1本・台あたり消費電力(W)※100V時	本・台数	備考
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11L38-15W7BW-D	電球色	1,034	9.8	2	-
器具交換	LEDスポットライト 人感センサー付	OSP-S-M	電球色	1,120	15.2	4	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	4	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	34	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	3	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	12	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	3	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □450	SQPBK45	-	-	-	3	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL6N25LI	昼白色	6,500	45.0	3	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形 (電源内臓)	EL-CB20111B	昼白色	-	1.2	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T・N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	8	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	5	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	5	-
器具交換	LEDダウンライトφ100	DL8N8-10A6BW-D	昼白色	782	7.5	2	-
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	FK80002	-	-	-	2	-
器具交換	LEDスクエア照明 直付型 □570	SQPBCL57	-	-	-	6	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL9N47LI	昼白色	9,000	54.5	6	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T・N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
器具交換	20形 階段通路誘導灯兼用非常用照明器具	MY-FH215430A/N AHTN	昼白色	1,600	12.5	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	8	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-
器具交換	フランジ型LEDスポットライト	SP-1711	-	-	-	2	-
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	2	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	2	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	24	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	2	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	10	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	2	-
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □450	SQPBK45	-	-	-	3	-
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL6N25LI	昼白色	6,500	45.0	3	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 直付形 (電源内臓)	EL-CB20111B	昼白色	-	1.2	3	-
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	3	-
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T・N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	36	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	5	-
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL11N8-15W7BW-D	昼白色	1,100	9.8	5	-
-	非常用照亮点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-
-	誘導灯自己点検リモコン	RZB03	-	-	-	1	-

■別紙1:照明器具リスト

南交流センター			既設照明				
No.	施設名	場所	既設ランプ	器具仕様	器具台数	1本あたりランプ灯数	ランプ本数
1	南交流センター	エントランス	-	防雨型ブラケット φ300	1	1	1
2	南交流センター	エントランス	100W	GX53ランプ	1	1	1
3	南交流センター	エントランス	-	エクステリア角型ブラケット	9	1	9
4	南交流センター	エントランス	40W	電球 E17 広配光 40形	9	1	9
5	南交流センター	風除室	FHT32	ダウンライト φ150	4	1	4
6	南交流センター	風除室	低天井用	非常灯	1	1	1
7	南交流センター	事務所	低天井用	非常灯	1	1	1
8	南交流センター	事務所	HF32	直管型蛍光灯 40形	6	2	12
9	南交流センター	多目的ルーム (1)	FHT32	ダウンライト φ150	2	1	2
10	南交流センター	多目的ルーム (1)	HF32	直管型蛍光灯 40形	9	2	18
11	南交流センター	ロビー	FHT32	ダウンライト φ150	3	1	3
12	南交流センター	ロビー	低天井用	非常灯	6	1	6
13	南交流センター	ロビー	FL20	直管型蛍光灯 20形	16	1	16
14	南交流センター	ロビー	CDM(セラメタ)170	ダウンライト φ200	29	2	58
15	南交流センター	ロビー	-	スクエア照明 埋込型 □450	4	3	12
16	南交流センター	ロビー	FHP23	コンパクト型蛍光灯	4	3	12
17	南交流センター	集会室	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
18	南交流センター	集会室	水銀灯400W	ダウンライト φ400	14	4	56
19	南交流センター	倉庫	HF32	直管型蛍光灯 40形	3	1	3
20	南交流センター	多目的ルーム (3)	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	2	4
21	南交流センター	男子トイレ	FHT32	ダウンライト φ150	7	1	7
22	南交流センター	男子トイレ	白熱灯60W	ダウンライト φ75	1	1	1
23	南交流センター	女子トイレ	FHT32	ダウンライト φ150	9	1	9
24	南交流センター	女子トイレ	白熱灯60W	ダウンライト φ75	2	1	2
25	南交流センター	多目的トイレ	FHT32	ダウンライト φ150	2	1	2
26	南交流センター	和室	FHT24	ダウンライト φ100	4	1	4
27	南交流センター	和室	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	4	1	4
28	南交流センター	和室	FHP32	和風スクエア照明 埋込型 □450	8	3	24
29	南交流センター	和室	LED	LED済みの為対象外	-	-	-
30	南交流センター	和室	低天井用	非常灯	1	1	1
31	南交流センター	和室	-	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	1	1	1
32	南交流センター	コピー室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
33	南交流センター	湯沸室	HF32	直管型蛍光灯 40形	1	1	1
34	南交流センター	湯沸室	FL20	キッチン灯	1	1	1
35	南交流センター	調理実習室	-	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	4	2	8
36	南交流センター	調理実習室	HF32	直管型蛍光灯 40形	4	2	8
37	南交流センター	多目的ルーム (2)	HF32	直管型蛍光灯 40形	8	2	16
38	南交流センター	多目的ルーム (2)	HF32	直管型蛍光灯 40形	2	1	2
39	南交流センター	非常口	FHT32	ダウンライト φ150	3	1	3
40	南交流センター	非常口	低天井用	非常灯	1	1	1
41	南交流センター	廊下	FHT32	ダウンライト φ150	6	1	6
42	南交流センター	廊下	低天井用	非常灯	2	1	2
43	南交流センター	ポンプ室	FL20	直管型蛍光灯 20形	1	1	1
44	南交流センター	-	-	非常用照亮点検用リモコン	-	-	-

LED照明		LED照明						
交換方式	名称	基準品番	色温度	1本・台あたり光束 (lm)	1本・台あたり消費電力 (W) ※100V時	本・台数	備考	
器具交換	LED防雨型ブラケット φ300	NSETP30-GX53B	-	-	-	1	防水	
器具交換	LED GX53ランプ	LDF10L-H-GX53	電球色	1,200	10.0	1	-	
器具交換	エクステリア角型ブラケット	OBRR-SLB	-	-	-	9	-	
ランプ交換	LED電球 E17 広配光 40形	LDA4L-G-E17-4T8	電球色	440	3.8	9	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	4	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	12	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	18	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	3	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	6	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	16	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200	DL42N8-20W8W-D	昼白色	3,826	27.0	58	-	
器具交換	LEDスクエア照明 埋込型 □450	SQPBUK45	-	-	-	12	-	
器具交換	スクエア照明光源ユニット	SQPL6N25LI	昼白色	6,500	45.0	12	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-	
器具交換	LED高天井ダウンライト 埋込穴φ400	DL15KN8-40W9W-D	昼白色	15,200	101.0	56	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	3	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	4	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	7	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ75	DL5L38-7W7BW-D	電球色	470	4.3	1	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	9	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ75	DL5L38-7W7BW-D	電球色	470	4.3	2	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	2	-	
器具交換	LEDダウンライトφ100	DL8N8-10A6BW-D	昼白色	782	7.5	4	-	
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	FK80002	-	-	-	4	-	
器具交換	LED和風スクエア照明 埋込型 □450	XL574PJVZ LA9	昼白色	5,700	38.0	24	-	
-	LED済みの為対象外	-	-	-	-	-	対象外	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形 (電源内臓)	EL-DB21111B	昼白色	-	1.2	1	-	
器具交換	ダウンライトリニューアルプレート□150-φ100	FK80002	-	-	-	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	1	-	
器具交換	LEDキッチン灯 20形	KT10N-60TC	昼白色	1,000	11.1	1	-	
器具交換	直付型 40形 W230 防雨・防湿タイプ	LXBF-CL40W-BSL	-	-	-	8	-	
器具交換	LEDベースライト 光源ユニット	LXU160F-52N-40B	昼白色	5,200	33.0	8	防水	
ランプ交換	LED直管ランプ40形	LDG32T-N/14/25/19SP/C	昼白色	2,500	13.8	16	-	
ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変	LDGR32T-N/16/25/16S	昼白色	2,500	16.1	2	黒板灯	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	3	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	EL-DB21111B	昼白色	-	0.9	1	-	
器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	DL14N8-15W7BW-D	昼白色	1,400	11.4	6	-	
器具交換	LED非常灯 専用形 低天井用 埋込形φ100	EL-DB21111B	昼白色	-	0.9	2	-	
ランプ交換	LED直管ランプ20形	LDG20T-N/6/10/19SL/C	昼白色	1,000	6.1	1	-	
-	非常用照亮点検用リモコン	RZB02	-	-	-	1	-	