

# 長与町の浄化センター



## 浄化センター概要

排除方式	分流式	
水処理方式	標準活性汚泥法	
現有施設処理能力	18,000m <sup>3</sup> /日 (日最大)	
流入水質 (計画値)	BOD 220mg/ℓ	
放流水質 (計画値)	BOD 15mg/ℓ	
処理施設	水処理	6系列
	汚泥処理	2系列
平成29年度末処理水量	10,756m <sup>3</sup> /日 (日平均)	
	15,110m <sup>3</sup> /日 (晴天時日最大)	
処理場敷地面積	4.02ha	

## 処理状況

	29年度末
排水 (水洗化) 戸数	15,762 戸
年間総処理水量	3,926,023m <sup>3</sup>
1日最大処理水量	15,110m <sup>3</sup>
1日平均処理水量	10,756m <sup>3</sup>
年間有収水量	3,538,394m <sup>3</sup>
有収率	90.13%

