

施設の紹介

第1 浄水場系



[第1浄水場]

- 構造RC造
- 所在地／長与町姥里郷1100番地
- 敷地面積／4,000㎡
- 処理能力／6,300㎡/日




[取水口]

- 可能取水量／5,500㎡/日



[魚類監視装置]



[生物接触酸化槽]

- 3基×2系列
- 槽容量 / W4.0m×L3.6m×H4.85m (69.8m³/槽)



[沈殿池]

- 形式 / 傾斜板方式
- 形状寸法 / W4.5m×L25.0m×H8.0m (1池当り)



[急速ろ過タンク]

- φ2.800×2基 90m³/時
- φ1.800×3基 30m³/時



[活性炭ろ過機]

- 処理能力
1基当たり2,000m³/日



[第3配水池]

- 構造PC造
- 面積 / 760m²
- 所在地 / 長与町廻里郷968-2番地
- 容量 / 1,400m³



[ポンプ室]

- φ200×90 kW×2台
- H75m-290m³/時