令和　3　年度

浄水水質検査 基本的項目検査結果

検水区分	基本的項目検査（浄水）
施設名 （水源名）	佐敷川内 佐敷川内水系
採水地点	佐敷川内

採水年月日			R3.4.19	R3.6.21	R3.7.19	R3.9.14	R3.10.20	R3.12.15	R4.1.12	R4.3.15
検査項目		**水質基準**	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	12.8 mg/L	12.9 mg/L	12.8 mg/L	13.7 mg/L	13.4 mg/L	13.1 mg/L	13.3 mg/L	12.5 mg/L
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5　度　以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度
51	濁　度	2　度　以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満