令和　3　年度

浄水水質検査 基本的項目検査結果

検水区分	基本的項目検査（浄水）
施設名 （水源名）	第１浄水場 第３配水池水系
採水地点	岡北

採水年月日			R3.4.19	R3.6.21	R3.7.19	R3.9.14	R3.10.20	R3.12.15	R4.1.12	R4.3.15
検査項目		**水質基準**	試験（検査） 結果	試験（検査） 結果	試験（検査） 結果	試験（検査） 結果	試験（検査） 結果	試験（検査） 結果	試験（検査） 結果	試験（検査） 結果
1	一般細菌	1mlの検水で形成される 集落数が100以下であること	0 /ml	1 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	14.9 mg/L	16.5 mg/L	21.0 mg/L	17.9 mg/L	21.6 mg/L	19.9 mg/L	21.0 mg/L	21.4 mg/L
46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	1.0 mg/L	0.4 mg/L	0.8 mg/L	0.7 mg/L	0.7 mg/L	0.8 mg/L	0.8 mg/L	1.0 mg/L
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.4	7.8	7.7	7.8	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色　度	5　度　以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
51	濁　度	2　度　以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満