令和4年度

浄水水質検査 基本的項目検査結果

検査区分	基本的項目検査（浄水）
施設名 （水源名）	第２浄水場 第５配水池水系
採水地点	南陽台

採取年月日			R4.4.19	R4.6.13	R4.7.12	R4.9.13	R4.10.18	R4.12.13
検査項目		**水質基準**	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果	試験（検査）結果
1	一般細菌	１mlの検水で形成される集落数が100以下であること	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml	0 /ml
2	大腸菌	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	塩化物イオン	200 mg/L 以下	17.0 mg/L	23.0 mg/L	23.0 mg/L	19.0 mg/L	19.0 mg/L	16.0 mg/L
4	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.8 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L
5	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8
6	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
7	臭　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
8	色　度	5　度　以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
9	濁　度	2　度　以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満