水質検査結果書

発行番号　D2530164
発行日　2026年 3月 27日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211 長崎市京泊2丁目8番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155 FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業 長崎県令2水第1号
検査責任者 山下弥里

採取場所及び試料名	第1浄水場 第3配水池水系 堂崎公園		
検査の対象	浄水	遊離残留塩素	0.22 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	引取
採取年月日	2026年 3月 2日	受付年月日	2026年3月2日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第1	0
2	大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	別表第2	—
3	塩化物イオン	mg/L	14	200 以下	別表第13	1.0
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.3	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.6(19.7℃)	5.8以上 8.6以下	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2530165
発行日　2026年 3月 27日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211 長崎市京泊2丁目4番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155 FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業 長崎県令2水第1号
検査責任者 山下弥里

採取場所及び試料名	第1浄水場 第3配水池水系 たるつ公園		
検査の対象	浄水	遊離残留塩素	0.52 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	引取
採取年月日	2026年 3月 2日	受付年月日	2026年3月2日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第1	0
2	大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	別表第2	—
3	塩化物イオン	mg/L	13	200 以下	別表第13	1.0
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.4(18.5℃)	5.8以上 8.6以下	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2530166
発行日　2026年 3月 27日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211 長崎市琴海戸根町8番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155 FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業 長崎県令2水第1号
検査責任者 山下弥里

採取場所及び試料名	第1浄水場 北陽台配水池水系 和楽団地公園		
検査の対象	浄水	遊離残留塩素	0.46 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	引取
採取年月日	2026年 3月 2日	受付年月日	2026年3月2日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第1	0
2	大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	別表第2	—
3	塩化物イオン	mg/L	13	200 以下	別表第13	1.0
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.4(18.6℃)	5.8以上 8.6以下	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2530167
発行日　2026年 3月 27日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211 長崎市琴海戸根2丁目8番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155 FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業 長崎県令2水第1号
検査責任者 山下弥里

採取場所及び試料名	第2浄水場 緑ヶ丘配水池水系 山田橋		
検査の対象	浄水	遊離残留塩素	0.35 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	引取
採取年月日	2026年 3月 2日	受付年月日	2026年3月2日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第1	0
2	大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	別表第2	—
3	塩化物イオン	mg/L	12	200 以下	別表第13	1.0
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.6(19.4℃)	5.8以上 8.6以下	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2530168
発行日　2026年 3月 27日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211 長崎市京泊2丁目8番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155 FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業 長崎県令2水第1号
検査責任者 山下弥里

採取場所及び試料名	第2浄水場 第5配水池水系 天満宮公園アスレチック広場		
検査の対象	浄水	遊離残留塩素	0.56 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	引取
採取年月日	2026年 3月 2日	受付年月日	2026年3月2日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第1	0
2	大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	別表第2	—
3	塩化物イオン	mg/L	12	200 以下	別表第13	1.0
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.8(19.2℃)	5.8以上 8.6以下	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2530169
発行日　2026年 3月 27日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211 長崎市琴海戸根3番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155 FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業 長崎県令2水第1号
検査責任者 山下弥里

採取場所及び試料名	東高田・笠山浄水場 東高田1号配水池水系 丸尾公園		
検査の対象	浄水	遊離残留塩素	0.49 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	引取
採取年月日	2026年 3月 2日	受付年月日	2026年3月2日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第1	0
2	大腸菌	−	検出されない	検出されないこと	別表第2	−
3	塩化物イオン	mg/L	11	200 以下	別表第13	1.0
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.9(19.4℃)	5.8以上 8.6以下	別表第32	−
6	味	−	異常なし	異常でないこと	別表第33	−
7	臭気	−	異常なし	異常でないこと	別表第34	−
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2530170
発行日　2026年 3月 27日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211 長崎市京泊2丁目8番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155 FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業 長崎県令2水第1号
検査責任者 山下弥里

採取場所及び試料名	佐敷川内 佐敷川内水系 佐敷川内ボーリング		
検査の対象	浄水	遊離残留塩素	0.34 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	引取
採取年月日	2026年 3月 2日	受付年月日	2026年3月2日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第1	0
2	大腸菌	−	検出されない	検出されないこと	別表第2	−
3	塩化物イオン	mg/L	11	200 以下	別表第13	1.0
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	6.9(19.1℃)	5.8以上 8.6以下	別表第32	−
6	味	−	異常なし	異常でないこと	別表第33	−
7	臭気	−	異常なし	異常でないこと	別表第34	−
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2530171
発行日　2026年 3月 27日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211 長崎市琴海戸根町[illegible]番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155 FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業 長崎県令2水第1号
検査責任者 山下弥里

採取場所及び試料名	本川内 本川内配水池水系 木場公園		
検査の対象	浄水	遊離残留塩素	0.47 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	引取
採取年月日	2026年 3月 2日	受付年月日	2026年3月2日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第1	0
2	大腸菌	—	検出されない	検出されないこと	別表第2	—
3	塩化物イオン	mg/L	7.2	200 以下	別表第13	1.0
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.8(19.4℃)	5.8以上 8.6以下	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2530172
発行日　2026年 3月 27日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211 長崎市琴海戸根2丁目4番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155 FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業 長崎県令2水第1号
検査責任者 山下弥里

採取場所及び試料名	道ノ尾 道ノ尾配水池水系 道ノ尾ポンプ室		
検査の対象	浄水	遊離残留塩素	0.48 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	引取
採取年月日	2026年 3月 2日	受付年月日	2026年3月2日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第1	0
2	大腸菌	−	検出されない	検出されないこと	別表第2	−
3	塩化物イオン	mg/L	10	200 以下	別表第13	1.0
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.7(20.0℃)	5.8以上 8.6以下	別表第32	−
6	味	−	異常なし	異常でないこと	別表第33	−
7	臭気	−	異常なし	異常でないこと	別表第34	−
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による