水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2630114
発行日　2026年10月23日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目35番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	第1浄水場 第3配水池水系 堂崎公園		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.45　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 10月 6日	受付年月日	2026年10月6日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	-	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	13	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.5(21.5 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	-	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	-	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2630115
発行日　2026年10月23日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目3番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	第1浄水場 第3配水池水系 たるつ公園		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.55　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 10月 6日	受付年月日	2026年10月6日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	-	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	15	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.6(20.8 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	-	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	-	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2630116
発行日　2026年10月23日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目3番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	第1浄水場 北陽台配水池水系 和楽団地公園		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.43　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 10月 6日	受付年月日	2026年10月6日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	-	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	14	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.5(21.3 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	-	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	-	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2630117
発行日　2026年10月23日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目3番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	第2浄水場 緑ヶ丘配水池水系 山田橋		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.41　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 10月 6日	受付年月日	2026年10月6日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	-	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	12	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.5(21.9 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	-	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	-	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2630118

発行日　2026年10月23日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目3番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	第2浄水場 第5配水池水系 天満宮公園アスレチック広場		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.67　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 10月 6日	受付年月日	2026年10月6日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	-	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	12	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.7(21.5 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	-	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	-	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2630119
発行日　2026年10月23日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市琴海戸根名[illegible]番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	東高田･笠山浄水場 東高田1号配水池水系 丸尾公園		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.57　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 10月 6日	受付年月日	2026年10月6日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	-	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	12	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.9(21.4 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	-	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	-	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2630120
発行日　2026年10月23日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市元船2丁目3番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	佐敷川内 佐敷川内水系 佐敷川内ボーリング		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.33　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 10月 6日	受付年月日	2026年10月6日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	-	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	11	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.0(21.5 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	-	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	-	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2630121
発行日　2026年10月23日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目3番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	本川内 本川内配水池水系 木場公園		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.62　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 10月 6日	受付年月日	2026年10月6日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	-	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	7.4	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.9(21.8 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	-	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	-	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2630122
発行日　2026年10月23日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目3番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	道ノ尾 道ノ尾配水池水系 道ノ尾ポンプ所		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.51　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 10月 6日	受付年月日	2026年10月6日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	-	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	10	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.8(21.8 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	-	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	-	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による