水質検査結果書

発行番号　D2630001
発行日　2026年4月30日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市琴海戸根川内町57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	第1浄水場 第3配水池水系 堂崎公園		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.43　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 4月 9日	受付年月日	2026年4月9日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	12	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.5(15.5 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2630004
発行日　2026年4月30日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目3番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	第2浄水場 緑ヶ丘配水池水系 山田橋		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.39 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 4月 9日	受付年月日	2026年4月9日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	11	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.6(16.3 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2630006
発行日　2026年4月30日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市琴海戸根2丁目25番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	東高田・笠山浄水場 東高田1号配水池水系 丸尾公園		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.45 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 4月 9日	受付年月日	2026年4月9日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	11	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.9(17.3 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2630007
発行日　2026年4月30日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市[illegible]57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	佐敷川内 佐敷川内水系 佐敷川内ボーリング		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.41　mg/L
採　取　者	(株)協環 維持管理部	区　分	受取
採取年月日	2026年 4月 9日	受付年月日	2026年4月9日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	11	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	6.9(15.2 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2630008
発行日　2026年4月30日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目[illegible]番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	本川内 本川内配水池水系 木場公園		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.48　mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 4月 9日	受付年月日	2026年4月9日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	7.2	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.9(15.9 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による

水質検査結果書

発行番号　D2630009
発行日　2026年4月30日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市琴海戸根2丁目5番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	道ノ尾 道ノ尾配水池水系 道ノ尾ポンプ所		
検査の対象	飲料水	遊離残留塩素	0.56 mg/L
採取者	(株)協環 維持管理部	区分	受取
採取年月日	2026年 4月 9日	受付年月日	2026年4月9日

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個/mL	0	100 以下	別表第01	0
2	大腸菌	—	不検出	検出されないこと	別表第02	—
3	塩化物イオン	mg/L	10	200 以下	別表第13	1
4	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	3 以下	別表第30	0.3
5	pH値	pH	7.7(16.4 ℃)	5.8 超 8.6 以下 であること	別表第32	—
6	味	—	異常なし	異常でないこと	別表第33	—
7	臭気	—	異常なし	異常でないこと	別表第34	—
8	色度	度	0.5未満	5 以下	別表第37	0.5
9	濁度	度	0.1未満	2 以下	別表第42	0.1
10	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ng/L	5未満	50 以下	別表第45	5
			以下余白			

判定	上記検査結果は、「水質基準に関する省令」の水質基準に適合。

備考 1. 検査方法は「平成15年厚生労働省告示261号」による