水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2300308
発行日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市京泊2丁目8番57号
株式会社 協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者山下弥里

採取場所及び試料名	三彩橋(長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷)		
検査の対象	原水		
採取者	㈱協環維持管理部	区分	引取り
採取年月日	2023年 8月 8日	受付年月日	2023年8月8日

ご依頼の試料について、検査の結果を次のとおり証明致します。

	検査項目	単位	検査結果	基準値	検査方法
1	PFOS及びPFOA	mg/L	0.000018	0.00005以下(暫定)	健水発第1010001号 目標31
			以下余白		

備考

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2300524
発行日

長与町長　吉田 愼一　　様

〒851-2211　長崎市東沼2丁目8番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	佐敷ボーリング　原水		
検査の対象	原水	遊離残留塩素	― mg/L
採　取　者	㈱協環 維持管理部	区　分	採取
採取年月日	2023年 11月 14日	受付年月日	2023年11月14日

ご依頼の試料について、検査の結果を次のとおり証明致します。

	検査項目	単位	検査結果	目標値	検査方法
1	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.00005以下(暫定)	健水発第1010001号 目標31
			以下余白		

備考

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2300525
発行日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市東浦2丁目6番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	本川内　第2着水(本川内)原水		
検査の対象	原水	遊離残留塩素	― mg/L
採取者	㈱協環 維持管理部	区分	採取
採取年月日	2023年 11月 14日	受付年月日	2023年11月14日

ご依頼の試料について、検査の結果を次のとおり証明致します。

	検査項目	単位	検査結果	目標値	検査方法
1	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.00005以下(暫定)	健水発第1010001号 目標31
			以下余白		

備考	

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2300526
発行日

長与町長　吉田 慎一　様

〒851-2211　長崎市東出2丁目8番37号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	第2浄水場　総合着水井(PAC注入前)原水		
検査の対象	原水	遊離残留塩素	1.75 mg/L
採取者	㈱協環 維持管理部	区分	採取
採取年月日	2023年 11月 14日	受付年月日	2023年11月14日

ご依頼の試料について、検査の結果を次のとおり証明致します。

	検査項目	単位	検査結果	目標値	検査方法
1	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.00005以下(暫定)	健水発第1010001号 目標31
			以下余白		

備考

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2300527
発行日

長与町長　吉田 愼一　様

〒851-2211　長崎市東浦2丁目8番7号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	笠山浄水場　笠山ボーリング　原水		
検査の対象	原水	遊離残留塩素	― mg/L
採取者	㈱協環 維持管理部	区分	採取
採取年月日	2023年 11月 14日	受付年月日	2023年11月14日

ご依頼の試料について、検査の結果を次のとおり証明致します。

	検査項目	単位	検査結果	目標値	検査方法
1	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005	0.00005以下(暫定)	健水発第1010001号 目標31
			以下余白		

備考	

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2300528
発行日

長与町長　吉田 愼一　　様

〒851-2211　長崎市東沼2丁目8番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	東高田浄水場　東高田ボーリング　原水		
検査の対象	原水	遊離残留塩素	－ mg/L
採　取　者	㈱協環 維持管理部	区　分	採取
採取年月日	2023年 11月 14日	受付年月日	2023年11月14日

ご依頼の試料について、検査の結果を次のとおり証明致します。

	検査項目	単位	検査結果	目標値	検査方法
1	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.00005以下(暫定)	健水発第1010001号 目標31
			以下余白		

備考

水 質 検 査 結 果 書

発行番号　D2300529
発行日

長与町長　吉田 愼一　　様

〒851-2211　長崎市東沼2丁目8番57号
株式会社　協環
TEL(095)801-2155　FAX(095)801-2156
水道法第20条登録機関 厚生労働省登録第271号
建築物飲料水水質検査業　長崎県令2水第1号
検査責任者　山下弥里

採取場所及び試料名	道ノ尾ポンプ室　原水		
検査の対象	原水	遊離残留塩素	ー mg/L
採　取　者	㈱協環 維持管理部	区　分	採取
採取年月日	2023年 11月 14日	受付年月日	2023年11月14日

ご依頼の試料について、検査の結果を次のとおり証明致します。

	検査項目	単位	検査結果	目標値	検査方法
1	ペルフルオロオクタンスルホン(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.00005以下(暫定)	健水発第1010001号 目標31
			以下余白		

備考